



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.603.1.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2057), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 listopada 2022r. Narodowego Instytutu Kultury Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych zawartych w „*Aneksie do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Narodowego Instytutu Kultury Dziedzictwa Wsi, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 – październik 2022r.*”

wyrażam zgodę

na spełnienie w przedmiotowym *budynku Narodowego Instytutu Kultury Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie* wymagań bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno – budowlanych cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225), polegających na:

- 1) Zastosowaniu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natężeniu co najmniej 10 lx, na poziomej i pionowej drodze ewakuacyjnej, tj. w korytarzu 0.23, w przedsionku przeciwpożarowym 0.25, zlokalizowanych na parterze oraz w korytarzu 1.27 i 1.32, w klatce schodowej K2, w piwnicy;
- 2) Zastosowaniu rozwiązań technicznych zabezpieczających przed wpływem ognia i temperatury drogi ewakuacyjnej z wyjścia ewakuacyjnego zlokalizowanego w piwnicy, przebiegającej na zewnątrz budynku schodami w studni doświetlającej, w postaci stałych wypełnień od wewnątrz pomieszczeń otworów okiennych szkłem o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz zastosowaniu na poziomie parteru w oknie Sali 0.19 (im. Marii Skłodowskiej Curie), żaluzji o klasie odporności ogniowej EI 60 – zgodnie z częścią graficzną;
- 3) Obudowie szybu windy do wysokości 2,20 m od poziomu terenu klasie odporności ogniowej REI 60, od strony drogi ewakuacyjnej ze studni doświetlającej – zgodnie z częścią graficzną;
- 4) Zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego szybu windy zewnętrznej klapą oddymiającą o powierzchni co najmniej 2,5% powierzchni podłogi szybu, uruchamianego z SSP oraz ręcznego przycisku uruchamiania, wg rozwiązania projektowego;
- 5) Zrealizowaniu pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych w postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.690.1.2021, z dnia 15 listopada 2021 r.

w związku z odstąpieniem od wymagań:

- **§ 256 ust. 3** – w zakresie długości dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń przy jednym dojściu;
- **§ 216 ust. 1** – w zakresie obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej;
- **§ 242 ust. 3** – w zakresie wysokości przejścia nad biegiem i spocznikami klatki schodowej K2;
- **§ 68 ust. 1** – w zakresie szerokości biegu schodów klatki schodowej K2;
- **§ 68 ust. 1** – w zakresie szerokości biegu schodów wewnętrznych S4;

- § 242 ust. 1 – w zakresie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza);
- § 249 ust. 6 – w zakresie wymagań dla ścian zewnętrznych stanowiących obudowę klatki schodowej a inną ścianą tego samego budynku, w pasie terenu o szerokości 4 m
- dla przypadków wskazanych w pkt. 6 ekspertyzy w odniesieniu do warunków techniczno – budowlanych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów technicznych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu. Pozostałe zagadnienia dot. wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń, wymagają realizacji zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie nie stanowi uzgodnienia rozwiązań technicznych w zakresie projektowanych instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych – ich dobór powinien być realizowany w oparciu o wymagania standardów projektowych, wiedzy technicznej oraz wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą oraz aneksem.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000) zwanego dalej k.p.a. - w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022r., poz. 1969) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. oraz w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tuż. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

Załączniki:

Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Artur Gonera
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. Narodowy Instytut Kultury Dziedzictwa Wsi
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2. a/a

Do wiadomości:

Komendant Miejski PSP
m.st. Warszawy