

WIZP.271.4.9.2024

Kościerzyna, dnia 14.06.2024r.

.....  
.....  
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-rekreacyjnego w Kościerzynie” z podziałem na części

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytanie, na które udziela odpowiedzi:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu raportu z badań na zgodność z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe. Informujemy, w Polsce nie ma laboratorium posiadającego akredytację na powyższe badania. Laboratoria, które specjalizują się w przeprowadzeniu takich badań tj. Instytut Sportu czy ITB jednoznacznie odpowiadają, że nie posiadają akredytacji. Ponadto nawierzchnie sportowe zewnętrzne jako wyrób budowlany nie wymagają badań przez akredytowane laboratorium. Zatem przedstawienie raportu z badań przeprowadzone przez polskie laboratoria tj. Instytut Sportu czy ITB jest niemożliwe, pomimo faktu, iż w/w laboratorium specjalizuje się od lat w przeprowadzaniu takich badań. Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu przedstawienie raportu z badań potwierdzającego zgodność parametrów trawy z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe.

**Zamawiający informuje, że nie wymaga się złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących nawierzchni kortu, o których mowa w pkt 3.2 Projektu wykonawczego.**

**Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przed wbudowaniem przedłożono do inspektora nadzoru w celu zatwierdzenia:**

- 1) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
- 2) aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
- 3) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzający zgodność parametrów nawierzchni z aktualną wersją normy PN-EN 15330-1 i potwierdzający minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego;
- 4) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, poświadczoną przez jej producenta, potwierdzającą wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1.

**W nawierzchnię należy wkleić linie w kolorze do tenisa ziemnego gra singlowa i debel.**

**Linie zgodne z wymaganiami odpowiednich związków sportowych.**

Ponadto Zamawiający informuje, że sporządzając wycenę niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć informacje zawarte poniżej:

1. Zamawiający dopuszcza poniższe rozwiązanie w zakresie toalety - toalety kompaktowej (rozdział XI Elementy Małej Architektury pkt h/ toaleta kompaktowa) wykonanej w technologii monolitycznego odlewu betonowo-kompozytowego (ściany z kompozytu betonowego o grubości 16 cm), zaprojektowaną jako prefabrykowany obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej, jako samonośną do posadowienia na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów? Stropodach wykonany jako zbrojona płyta o grubości 16cm ze spadkiem kopertowym 0,05% w kierunku wmontowanej rury spustowej PCV do odprowadzenia wody deszczowej z dachu biegnącej przez pom. techniczne.

2. Na terenie inwestycji przebiegają sieci podziemne wykazane na mapie do celów projektowych oraz stara niezainwentaryzowana instalacja kanalizacji deszczowej, zasypane studzienki rewizyjne i 1 wpust deszczowy. Stara instalacja deszczowa przewidziana jest do likwidacji. Istniejące kamery monitoringu połączone są niezainwentaryzowanymi /brak w zasobach geodezyjnych/ kablami teletechnicznymi z centralą monitoringu w budynku ul. Jesionowa 2. W załączeniu przekazuje się mapę do celów projektowych.
3. Zamawiający nie wymaga trawy posiadającej certyfikat ITF – dotyczy kortu tenisowego.
4. Zamawiający podaje przykładowe gry: chińczyk, alfabet, klasy, układ słoneczny. Ostatecznie na etapie realizacji Wykonawca przedstawi katalogi dostępnych gier podwórkowych Zamawiającemu, który dokona wyboru.
5. W zakres zamówienia placu zabaw wchodzi latarnia morska i klatka ocr.
6. Do wyceny uwzględnić pod wszystkie nasadzenia ściółkowanie teksturą szarą i korą.
7. Uwzględnić w wycenie dostawę i montaż urządzeń przy placu sensorycznym zgodnie z dokumentacją projektową.
8. Zamawiający wymaga wykonania kontroli technicznej urządzeń placu zabaw, siłowni i skateparku, które zostały zdemontowane i naprawione/odnowione i ponownie zamontowane wyłącznie w zakresie oceny stanu technicznego w odniesieniu do norm EN 1176, EN 14974 i EN 16630.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Dawid Jereczek*