



Nr postępowania: 2/12/2021

Legnica, dnia 30 grudnia 2021r.

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony na potrzeby zespołu basenów odkrytych Aquafun przy ul. Stromej 3A w Legnicy.

W związku z wniesionymi zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań i odpowiedzi.

Pytanie 1.

W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 30 grudnia 2021r. dotyczącymi braku publicznej sieci telekomunikacyjnej PSTN zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem: czy AQUAFUN obiekt będący obiektem publicznym ma wydaną zgodę przez najbliższą terenowo jednostkę PSP na przesył danych do PSP tylko i wyłącznie za pośrednictwem nadajników GSM? Aby przesyłać sygnały z systemu ppoż do PSP jednym z głównych warunków jest przesył danych z systemu dwutorowo czyli jeden sygnał linią analogową drugi sygnał wysyłany poprzez nadajnik GSM. Nie ma możliwości monitorowania obiektu z przesyłem danych do PSP bez zgody którą musi uzyskać zarządca bądź właściciel obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie uzgadniał połączenia obiektu z jednostką PSP. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania polegającego na połączeniu systemu SAP i dozorowaniu sygnałów alarmowych ze stacją monitorowania alarmów wykonawcy.