

I N F O R M A C J A (4)
o skierowanych zapytaniach do SWZ
i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania
oraz o zmianie SWZ i o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
Numer sprawy: **TI.271.27.2022**
Nazwa zadania: **Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu 13.04.2022r., t.j. po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęły zapytania od Wykonawców, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Mimo, iż zapytania wpłynęły po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP (co w myśl art. 284 ust. 4 w/w ustawy - zwalnia z obowiązku udzielania wyjaśnień), Zamawiający uznał za zasadne odniesienie się do otrzymanych zapytań i działając na podstawie art. 284 ust. 6 w/w ustawy Zamawiający udziela wyjaśnień, przedstawiając poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami na te zapytania:

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie obliczeń fotometrycznych do opraw (DIALUX).

Odpowiedź:

Pomiary fotometryczne opraw oświetleniowych są wykonywane jako pomiar z natury (po zainstalowaniu przedmiotowych opraw).

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie trawy renomowanego, europejskiego producenta o parametrach:

- 1) Metoda produkcji: tuftowana,
- 2) Skład włókna –100% polietylen (PE),
- 3) Wysokość włókna ponad podkładem: min. 40 mm, max 45 mm
- 4) Rodzaj i przekrój włókna – włókno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu)
- 5) Grubość włókna – min. 380 µm
- 6) Ciężar włókna (dtex) – min. 12 000
- 7) Ilość pęczków na m2 – min. 9 700
- 8) Ilość włókien na m2 – min. 115 000
- 9) Podkład: poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego)
- 10) Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
- 11) Przepuszczalność wody sztucznej trawy – min. 2000 mm/h
- 12) Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed i po starzeniu – min. 44 N
- 13) Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed i po starzeniu – min. 97 N/100mm
- 14) Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2550 g

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie trawy o w/w parametrach. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni sztucznej trawy, jakie w prowadzonym postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą, zostały określone w Informacji z dn. 12.04.2022r., zawierającej odpowiedź na zapytanie nr 5 (wprowadzony dodatkowy zapis w rodz. XIV ust. 3 SWZ - pkt. 7) pn. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni sztucznej trawy).

Pytanie 3:

Wnosimy o przywrócenie zapisu odnośnie testów Lisport tj. „raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z

normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 200.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń. badanie musi być wystawione przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 .”

Odpowiedź:

Zgodnie z Informacją z dn. 05.04.2022r., zawierającą odpowiedź na zapytanie nr 2, Zamawiający odstępuje z konieczności przedstawiania raportu z badań testu Lisport.

3. Dodatkowo, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wprowadza zmianę do SWZ. Zmiana dotyczy warunku udziału w postępowaniu, określonego w rodz. VIII. ust. 2 pkt 4) tiret pierwsze SWZ. Wprowadzoną zmianą jw. Zamawiający ustala przedmiotowy warunek w następującym brzmieniu:
„- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, tj. budowę lub rozbudowę lub zagospodarowanie plenerowego obiektu/ternu sportowego lub sportowo-rekreacyjnego, ewentualnie budowę lub rozbudowę obiektu sportowego lub sportowo-oświatowego, o wartości minimum 2.000.000,00 PLN - dla każdego z 2-ch wymienionych przedsięwzięć;”
4. Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienia do SWZ oraz zmiany w treści SWZ, nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian ustalony termin składania ofert tj. do dnia 21 kwietnia 2022 r., do godz. 10.00.**
5. Działając na podstawie art. 286 ustawy PZP, Zamawiający wprowadzając jw. zmianę w treści SWZ, zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 2022/BZP 00124210/01 z dn. 15.04.2022r. – w załączeniu do niniejszej informacji), zawierającą w sobie opisaną powyżej zmianę.

Jolanta Szewczun

Burmistrz Dzierzgonia

Kierownik Zamawiającego