

`ZP.271.9.2023

Dębica dnia 23.02.2023r.

## Wyjaśnienia treści SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek – Opacionka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500 w miejscowości Brzostek – etap I w km 0+377 – 1+145” w zakresie wykonanie robót bitumicznych, prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2023/BZP 00083938 z dnia 2023-02-07.*

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm. – dalej p.z.p) zamieszcza treść pytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

### Pytania od Wykonawcy B:

#### Pytanie nr 1:

*Dotyczy wzór umowy §1 ust.11: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający w razie konieczności będzie wspomagał w koordynacji robót ze wskazanym podmiotem?*

#### Odpowiedź:

**Tak Zamawiający będzie koordynował roboty. Zamawiający w/w punkcie wskazał nawet koordynatora z ramienia Zamawiającego.**

#### Pytanie nr 2:

*Dotyczy wzór umowy §4 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?*

#### Odpowiedź:

**Tak. Jednak zgodnie z przepisem 651 Kodeksu Cywilnego Wykonawca jako profesjonalista powinien przy sprawdzaniu dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji, stwierdzić braki w zakresie dopełnienia wymogów wynikających z prawa budowlanego. Ma on obowiązek w takim wypadku zawiadomić Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ust. 1 PZP.**

#### Pytanie nr 3:

*Dotyczy wzór umowy §15 ust.6: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 4:

*Dotyczy wzór umowy §19 ust.2 lit b): Wnosimy o zmianę zapisu w części „za każdy dzień opóźniania” na „za każdy dzień zwłoki”*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający wyraża zgodę. Zapis został zmieniony.**

**Pytanie nr 5:**

*Dotyczy wzór umowy §19 ust.6 pkt. 2)- 4) prosimy o zmianę podstawy liczenia kary umownej od wartości umowy podwykonawczej.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6:**

*Dotyczy wzór umowy §20 ust. 2 pkt. a): Prosimy o zmianę „Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął (...)”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7:**

*Dotyczy wzór umowy §21 ust. 6 pkt. 1): Prosimy o wskazanie minimalnej wielkości lub wartości świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt.4) ustawy pzp.*

**Odpowiedź:**

**Minimalna wielkość realizowanego zamówienia to 90% wartości robót.**

**Pytanie nr 8:**

*Prosimy o wskazanie kategorii ruchu jaką należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z Projektem Wykonawczym jest to kategoria KR2 natomiast zgodnie z opisem pozycji w udostępnionym przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym - KR3.*

**Odpowiedź:**

**Konstrukcja nośna projektowane jest dla kategorii KR2. Warstwy górne (bitumiczne) tj. warstwa ściernalna, wyrównawcza i wiążąca należy wykonać dla kategorii KR3 (z wyjątkiem zjazdów) zgodnie z pkt 4.7 opisu technicznego.**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy  
Tomasz Pyzia  
/-podpisano elektronicznie-/