



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań 2022-05-24

EZ/350/34/2022/... 24.4

Wg rozdzielnika
Do uczestników i zainteresowanych

Dotyczy: 34/2022 Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w : WCO Poznań, ul. Garbary 15, WCO, Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Bydgoska 12, WCO, Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1.

Wielkopolskie Centrum Onkologii niniejszym odpowiada na pytanie do SWZ

Pytanie:

W załączniku nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH w sekcji centrale wentylacyjne widnieje zapis: "wymiana filtrów absolutnych w stropach laminarnych – nawiewnikach (zestawienie i ilość w załączniku)"

Proszę o udzielenie odpowiedzi jak często w czasie trwania całej umowy należy wymieniać powyższe firmy?

Proszę również o informację jak często w czasie trwania całej umowy należy wymieniać filtry o klasie filtracji G4 (pozostałe filtry).

Odpowiedź:

Wszystkie filtry, również te w stropach laminarnych wymienić należy dwa razy w roku (w trakcie planowych przeglądów).

Zużyte filtry zespół serwisowy musi zabrać i przeprowadzić ich utylizację. Koszt zakupu filtrów leży po stronie Oferenta.

Pytanie:

W załączniku nr 4 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH w pozycji Zestawienie filtrów WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM

ONKOLOGII widnieje zapis: KOMBAJN PIĘTRO IV 1. Sufit laminarny 500 x 530 x 50 k 4 szt. włóknina 2 szt.

Zwracamy się z prośbą o podanie wymiarów "włókniny 2 szt. "

Odpowiedź: Wymiary włókniny to 500x530mm

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż.  Magdalena Kraszewska

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sprawy prowadzi: Katarzyna Witkowska, Przygotowane przez Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 61/ 88 50 643, ...644 fax ...698

mgr Marcin Schneider