



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia
www.pewik.gdynia.pl
tel. cent. (58) 66 87 311
biuro@pewik.gdynia.pl

TT-721-Gd-002080/22

Numer uzgodnienia

30-03-2022

Data wydania uzgodnienia

30-03-2024

Data ważności uzgodnienia



1111209656

Kod RDE

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

A. DANE INWESTORA

1. Imię i nazwisko lub nazwa	2. PEWIK GDYNIA SP. Z O.O.
3. Adres	4. ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia

B. DANE PROJEKTANTA

5. Imię i nazwisko lub nazwa	6. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE GAMMA- PROJEKT MARIUSZ PIOTR BURAKOWSKI
7. Adres	8. ul. Jaworzników 41 80-180 Gdańsk

C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO

9. Miejscowość Gdynia	10. Ulica ul. Kołobrzeska, ul. Lęborska, ul. Wolności	11. Nr działek 67, 58, 121	12. Obręb obr. nr 13, Działki Leśne
--------------------------	---	-------------------------------	---

D. ZAKRES UZGODNIENIA

13. Opis projektowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 1. przebudowa - sieć wodociągowa	14. Branża dokumentacji podlegająca uzgodnieniu 1. SANITARNA
15. Aneks dotyczy: Nie dotyczy	16. Aneks do uzgodnienia: Nie dotyczy
17. Stadium dokumentacji projektowej projekt wykonawczy	18. Warunki techniczne wykonania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych TT/WEW/20/2715 z dnia 04.12.2020r.
19. Umowa ustalająca warunki wybudowania oraz przejścia własności urządzenia wodociągowego / urządzenia kanalizacyjnego Nie dotyczy	

E. UWAGI

21. Przedsiębiorstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne pod warunkiem realizacji zamieszczonych uwag:

- 1) O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 14-dniowym wyprzedzeniem
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia czynności kontrolnych w trakcie realizacji robót.
- 3) Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
- 4) PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.
- 5) Wszelkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji projektowej (również zakwalifikowane jako nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu) wymagają akceptacji PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przed ich realizacją
- 6) Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi.
- 7) W ramach przełączenia przyłączy należy przewidzieć w specyfikacji oraz kosztorysie remont przyłączy w granicach pasa drogowego.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

22. Integralną częścią uzgodnienia są:

Załącznik 1. Ostemplowana dokumentacja projektowa (1 egz.)

H. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

23. Opracował

Justyna Budzisz
Tel. 586687432
justynab@pewik.gdynia.pl

24. Zatwierdził

z up. ZARZĄDU
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Zachciał
Joanna Zachciał
SPECJALISTA DS. ROZWOJU SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO
I KANALIZACYJNEGO ORAZ PROJEKTOWANIA