

Dobromierz, dnia 14 grudnia 2023 r.

## **Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2**

**Dotyczy: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie dofinansowana z Programu Rządowego „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych numer postępowania: ZP.271.15.2023**

1. Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej – brak w projekcie.

**Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt techniczny – Tom.1/2, w którym znajduje się zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.**

2. Prosimy o sprecyzowanie czy okna oraz drzwi zewnętrzne mają być wykonane z profili PCV czy aluminium.

**Odp. Okna aluminiowe lakierowane, szklenie zespolone, szyba P1  
Drzwi aluminiowe lakierowane (otwierane nazew.), samozamykacz, próg niski izolowany termicznie.**

3. Prosimy o podanie koloru w jakim mają być wykonane okna i drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne.

**Odp. Kolor istniejącej stolarki, czyli biały.**

4. Izolację dachu należy wykonać z membrany bitumicznej czy folii polietylenowej? Rozbieżność cen między obydwojema materiałami jest znacząca.

**Odp.: Rozwiązanie I**

**1. Górna warstwa zamiast membrany, dach pokryć papą termozgrzewalną dwuwarstwowo. Papa podkładowa gr 4,2mm nawierzchniowa gr 5,2 mm. Papy NRO. Paroizolacja z folii polietylenowej.**

**Rozwiązanie II**

**2. Jeżeli pokrycie zostawimy jak w dokumentacji, to należy zastosować membranę PCV. Paroizolacja z folii polietylenowej.**

5. Czy jest możliwość udostępnienia przedmiaru w formie elektronicznej np. ATH.

**Odp.: Zamawiający uzupełnia dokumentację o przedmiar robót w formie edytowalnej.**

6. W związku z montażem windy dla niepełnosprawnych i istniejącym zapisem o dokumentacji technicznej windy proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt techniczny – Tom.1/2**

7. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt techniczny tom I/II.

**Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt techniczny – Tom.1/2**

8. W związku z zapisem w SWZ o warunkach do spełnienia - co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie porównywalnym do niniejszego zamówienia, polegające na przebudowie lub budowie lub remoncie obiektu budowlanego trzykondygnacyjnego, w

tym/oraz jedną robotę budowlaną obejmującą montaż windy. Zwracam się o możliwość zmiany w zapisie co do usunięcia „ obiektu trzykondygnacyjnego” w referencjach przeważnie pisze się o m2 , kubaturze , zakresie nie literalnie o kondygnacjach.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.**

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie porównywalnym do niniejszego zamówienia, polegające na przebudowie lub budowie lub remoncie obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 2000 m<sup>3</sup>, w tym/oraz jedną robotę budowlaną obejmującą montaż windy.

9. W projekcie umowy w par. 5 ust 3 jest mowa o rozliczeniu na podstawie 3 faktur częściowych i 1 końcowej. Czyli w sumie czterech faktur. Natomiast zapisy w par. 5 ust 3, podpunkty 1,2,3, mówią o 3 fakturach. Proszę o wyjaśnienie powstałej nieścisłości i precyzyjne określenie czy chodzi o 3 faktury, czy 4 faktury.

**Odp.: §5 ust 3 umowy otrzymuje brzmienie:**

**3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie trzech prawidłowo wystawionych faktur VAT, w tym dwie faktury częściowe i jedna faktura końcowa, w następujący sposób:**

**1) pierwsza płatność nie może przekroczyć kwoty udziału własnego Zamawiającego (wskazanego we wniosku dofinansowanie), co stanowi kwotę ..... zł , słownie zł .....**

**2) druga płatność nie może przekroczyć wysokości 50 % wartości dofinansowania, co stanowi kwotę ..... zł , słownie zł .....**

**3) trzecia płatność – końcowa, obejmująca pozostałe wynagrodzenie należne Wykonawcy, co stanowi kwotę ..... zł , słownie zł .....**

Wójt  
(-) Jerzy Ulbin