



Wójt Gminy Szaflary

Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
www.szaflary.pl

Znak sprawy ZP.271.3.2022
Nr przetargu: 1/2022

Szaflary 31.01.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary – ul. Zakopiańska, Boczna, Nadwodnia, Władysława Orkana**”

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W opisie projektu punkt 7.1. Technologia jest podane: „wysokość napływu 0 bar (ze zbiornika)”
Zestaw hydroforowy nie może pracować z napływem „0”. Rzędna minimalnego poziomu lustra wody w zbiorniku nie może występować poniżej rzędnej ostatniego wirnika w pompie.
Proszę o podanie jaki jest napływ na pompie.

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje że napływ na zespół hydroforowy wynosi 2m.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert to: 08.02.2022 r. godzina 10:00, termin otwarcia ofert to: 02.08.2022 r. godzina 10:30.

Termin związania ofertą do dnia 09.03.2022 r.

Z up. Wójta Gminy
KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Gminnej
i Zamówień Publicznych
Monika Holuk-Augustyn