

PFiZP 271.8.2023

Stawiszyn 24.07.2023r

Wyjaśnienia treści SWZ

dotyczy zamówienia publicznego na.: ***Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach hal sportowo-widowiskowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wpływający na zwiększenie dostępności oraz częstotliwości wydarzeń w zakresie kultury i sportu***

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ***Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach hal sportowo-widowiskowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wpływający na zwiększenie dostępności oraz częstotliwości wydarzeń w zakresie kultury i sportu***, złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytania oraz udzielam odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1

Proszę o wskazanie na mapie lokalizacji planowanej instalacji PV oraz jakie pokrycie dachowe znajduje się na dachach. Czy w przypadku instalacji paneli na dachu pokrytym papą, czy zamawiający zezwala na wykorzystanie konstrukcji wsporczej zgrzewanej do dachu

Odpowiedź:

Rodzaj pokrycia zadanie 1 – płyta warstwowa trapezowa.

Rodzaj pokrycia zadanie 2 – papa dachowa.

Zamawiający dopuszcza montaż za pomocą kotew do konstrukcji dachu w sposób zapewniający odpowiednią sztywność połączenia.

W załączeniu lokalizacja planowanych instalacji.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy i Miasta

/-/ Agnieszka Morawska