

### **Wyjaśnienia do SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. : „Remont nawierzchni Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujeździe”. Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o informację czy kostka granitowa dotyczy nawierzchni N1 i N2 ma być spoinowana zaprawą cementową ( zgodnie z TOM I opis plac Zamkowy) czy zaprawą żywiczną ( zgodnie z 04\_TYPOWE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE\_297x594) ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wypełnienie spoin na nawierzchni N1 i N2 ma być wykonane zaprawą cementową.