

Zamawiający:
Gmina Blizanów
Blizanów Drugi 52
62-814 Blizanów

Wszyscy Wykonawcy

Nr postępowania: B.271.1.6.2024

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie:

„Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zagorzynie”.

Gmina Blizanów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na „Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Zagorzynie” oraz działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp, informuję, iż w dniu 15.07.2024r. w związku z otrzymanym poniżej zapytaniem, przekazuje treść zapytania oraz wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.