



LEGENDA	
	CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	OPTYCZNA CZUJKA DWUSENSOROWA (OPT. DYMU+CIEPŁA)
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
	Oprawa awaryjna LED 5W 3h
	Oprawa ewakuacyjna LED 3h
	Przeciwpowarowy wyłącznik prądu PWP
	UU - urządzenie uruchamiające
	Przeciwpowarowy wyłącznik prądu PWP
	US - urządzenie sygnalizujące
	Przeciwpowarowy wyłącznik prądu PWP
	UW - urządzenie wykonawcze
Przeciwpowarowy wyłącznik prądu PWP Wszystkie elementy (UU+US+UW) muszą być zestawem i muszą posiadać Krajową Ocenę Techniczną, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.	

0.01	HALL	30.30m ²
0.02	POKÓJ INTENDENTKI	8.96m ²
0.03	PRZEDSIONEK	4.42m ²
0.04	POKÓJ DYREKTORKI	10.91m ²
0.05	SALA ZAJĘĆ 1	31.6m ²
0.06	PRZEDSIONEK	5.24m ²
0.07	POM. GOSPODARCZE	1.29m ²
0.08	KŁATKA SCHODOWA	4.34m ²
0.09	SALA ZAJĘĆ 2	21.82m ²
0.10	TOALETY 1	14.37m ²
0.11	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	18.53m ²
0.12	TOALETY 2	11.48m ²
0.13	KORYTARZ	17.66m ²
0.14	MAGAZYN	4.11m ²
0.15	SALA ZAJĘĆ 3	50.06m ²
0.16	SALA ZAJĘĆ 4	88.29m ²
0.17	SZATNIA	26.79m ²
0.18	HALL-POCZĘKALNIA	8.94m ²
	SUMA	359.11m ²

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BEIRA BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.
adres: ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice
e-mail: biuro@beira.pl
telefon: 735 625 957
strona: www.beira.pl

INWESTOR:
PRZEDSZKOLE NR 39 W KATOWICACH,
UL. GLIWICKA 212

ADRES INWESTYCJI:
PRZEDSZKOLE NR 39 W KATOWICACH,
UL. GLIWICKA 212

TEMA:
PROJEKT OŚWIETLENIA W WYKONANIU
PROJEKTU OŚWIETLENIA W WYKONANIU
PROJEKTU OŚWIETLENIA W WYKONANIU
PROJEKTU OŚWIETLENIA W WYKONANIU

IMIĘ I NAZWISKO:		NR EWID.	PODPIS
GLW. PROJEKTANT	MGR INŻ. MARCIN GLINKA	SLK59475PWBE21	
ZESPÓŁ			
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. RADOSŁAW MALINOWSKI	SLK59471PBE21	
FAZA:	PROJ. TECHNICZNO-WYKONAWCZY	BRANŻA:	ELEKTRYKA
SKALA:	1:100	DATA:	CZERWIEC 2022
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE			
NUMER RYSUNKU: E-202		REWIZJA:	