

Znak sprawy: ZUD.6630.161.2020

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy
w dniu 2020-07-16

Wnioskodawca: Usługi Inżynierskie "NOVUMIN" Piotr
Witkowski

ul. Słowackiego

Wiejska 11A

Sposób przeprowadzenia narady: elektronicznie

Opis przedmiotu narady:

SIE KANALIZACYJNA

Karbowo dz.349/80,349/27,349/26,349/80,349/28,339/26,
339/5,339/38,339/46,339/29,339/54,339/56,337/6,336/24,815/10,449/28,449/32,449/30,451/13,449/31,445/6
m.Brodnica dz. 2341

Przewodniczący narady: - Regina Lewandowska

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Regina Lewandowska	Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególnie ochronę znaków wraz z wymogiem ich markowania przed rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków.	Lewandowska Regina Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej 2020-07-09 13:48:45
2	ENERGA - Operator S.A. Oddział w Toruniu	- Celem dokładnego ustalenia trasy istniejących kabli nN i SN należy wykonać ręcznie przekopy próbne, - Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie (łopatą).	Kalisz Władysław ENERGA 2020-07-16 08:14:12
3	Orange Polska S.A.	nie uzupełniono	
4	Netia S.A.	brak uwag	Wachowski Waldemar Netia S.A. 2020-07-09 09:05:20

5	" ELTRONIK " Media Sp. z o.o. Sp.k. w Brodnicy	<p>ELTRONIK "Media" sp. z o.o.-sp.k. UZGADNIA Z NAST PUJ CYMI WARUNKAMI:</p> <p>Na obszarze projektu znajduje si infrastruktura telekomunikacyjna „TVK ELTRONIK”, wiatłowodowa i koncentryczna</p>	<p>Łukaszewski Marek ELTRONIK</p> <p>2020-07-14 11:17:30</p>
		<p>1. Wyznacza si 2 metrow stref ochronn od urz dze telekomunikacyjnych Eltronik „Media” Sp. z o. o.- Sp. k., w której prace nale y prowadzi r cznie.</p> <p>2. Na przedmiotowym terenie projektowanych prac mo e wyst pi nasza infrastruktura telekomunikacyjna niezinwentaryzowana. Z tego tytułu przed rozpocz ciem robót Wykonawca winien powiadomi nas pisemnie, na co najmniej siedem dni przed rozpocz ciem robót, celem wyznaczenia nadzoru. W ramach nadzoru Eltronik "Media" sp. z o. o. - Sp. k. 87-300 Brodnica ul. 3 Maja 3 wyznaczy nieodpłatnie swoj sie telekomunikacyjn .</p> <p>3. Skrzy owania i zbli enia z infrastruktur Eltronik „Media” sp. z o. o.- sp. k wykona zgodnie z wymaganiami i rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 pa dziernika 2005 r. z pó niejszymi zmianami)</p> <p>4. W miejscach skrzy owa istniej ce kable zabezpieczy rurami ochronnymi typu AROT lub innymi o odpowiednich parametrach wytrzymało ciowych (zalecane 2 m, min.0,5 m obrys kabla z ka dej strony) je li takiej osłony nie ma. .</p> <p>5. Wykona wykopy próbne poprzeczne, celem dokładnej lokalizacji urz dze telekomunikacyjnych podziemnych.</p> <p>6. Prace przy skrzy owaniach i zbli eniach z naszymi urz dzeniami prowadzi pod nadzorem pracownika Eltronik „Media”. Zabezpieczy istniej ce urz dzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadanem gruntu.</p> <p>7. Cało kosztów zwi zanych z usuni ciem ewentualnych awarii (w przypadku kabli wiatłowodowych koszty s bardzo wysokie dochodz ce do kilkudziesi ciu tysi cy złotych) oraz zabezpieczeniem istniej cych urz dze telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca.</p> <p>8. Na projektowanym zakresie prac mog wyst pi fragmenty sieci niezinwentaryzowane. Przed oddaniem obiekty w u ytkowanie nale y sporz dzi po przegl dzie stosowny protokół odbioru robót w miejscach kolizji, z udziałem przedstawiciela Eltronik „Media”. Zał cznikiem do wymienionego protokołu b d noty, sporz dzone po przegl dach miejsc kolizji, wykonane w wstanie odkrytym, w miejscach kolizyjnych (skrzy owania, zbli enia).</p> <p>9. Uzgodnienie wa ne jest 2(dwa) lata od daty wydania.</p>	
6	Gmina Miasta Brodnicy	<p>1) nale y uzgodni z zarz dc drogi miejskiej lokalizację sieci w pasie dróg miejskich,</p> <p>2) na uło enie i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg miejskich - ul. Północnej, działka nr 2341 - nale y uzyska zgod zarz dcy drogi wyra on w formie decyzji administracyjnej,</p> <p>3) dla cz ci obszaru inwestycji poło onej na terenie Gminy Miasta Brodnicy obowi zuj zapisy planu miejscowego, dla pozostałej cz ci brak jest planu miejscowego.</p>	<p>Kokoszaneek Magdalena UM w Brodnicy</p> <p>2020-07-14 12:57:05</p>

7	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	<p>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy nie uzgadnia projektu budowy sieci deszczowej w miejscowości Karbowo.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż wody opadowe pochodzą z projektowanej sieci deszczowej odprowadzanej do sieci miejskiej, przed zaprojektowaniem kolektora niezbędne jest uzyskanie warunków technicznych od Przedsiębiorstwa.</p> <p>Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym, za prowadzone usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych do odbiornika, odpowiada MPWiK w Brodnicy. W związku z czym, ka. dorazowe zwiększenie zlewni wylotu należy ustalić z Przedsiębiorstwem. Przy projektowaniu rozbudowy istniejącej sieci deszczowej, niezbędne jest przedstawienie informacji dotyczących m.in. odwadnianej zlewni oraz przewidywanej ilości odprowadzanych wód opadowych.</p>	<p>Dąbrowski Przemysław MPWiK Brodnica</p> <p>2020-07-14 13:41:17</p>
8	Multimedia Polska S.A.	brak uwag	<p>Kobuski Miłosz Multimedia Polska S.A.</p> <p>2020-07-11 11:49:34</p>
9	G.EN. GAZ ENERGIA SP. z o.o.	Projekt sieci kanalizacyjnej należy uzgodnić w G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Dąrczyka 1, Tel. 61 829 98 28.	<p>Piotr Maszke G.EN GAZ ENERGIA</p> <p>2020-07-09 10:34:10</p>
10	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Punkt Dystrybucji Gazu w Kowalewie Pomorskim	nie uzupełniono	
11	PERN S.A.	brak uwag	<p>Purc Paweł PERN</p> <p>2020-07-14 14:03:26</p>
12	GMINA BRODNICA	brak uwag	<p>Wiśniewski Paweł UG Brodnica</p> <p>2020-07-16 08:40:33</p>