

Postępowanie nr: WZP.271.4.2024

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej proszę o wyjaśnienie, czy na boisko należy dostarczyć bramki stalowe lakierowane 3x2m montowane w tulejach czy bramki aluminiowe 5x2m montowane w tulejach.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że na boisko należy dostarczyć bramki aluminiowe 5x2 m montowane w tulejach.

Pytanie nr 2

W dokumentacji brak opisu piłkochwyków o wys.6m i dł.2x22m, natomiast przedmiar podaje "Dostawa i montaż piłkochwyków - Siatki ochronne na boiska zewnętrzne - wysokości 6 m. Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE). Słup aluminiowy (profil 80 x 80 mm) wzmocniony żebrowany do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o wysokości od 4,5 m do 6 m (łącznie z tuleją i olinowaniem)". W odpowiedziach na pytania Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiar ma charakter pomocniczy. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie zastosowania standardowych słupów stalowych o przekroju 80x80x3mm cynkowanych ogniowo oraz lakierowanych proszkowo stosowanych na tego typu obiektach, które cechują się większą wytrzymałością i odpornością niż słupy aluminiowe. Prosimy o podanie grubości oraz wielkości oczka siatki piłkochwykowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że rysunek A.08 projektu architektoniczno-budowlanego przedstawia jak wyglądać mają piłkochwyty systemowe (piłkochwyty o wys. 6 m i dł. 2x22 m). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie standardowych słupów stalowych o przekroju 80x80x3mm cynkowanych ogniowo oraz lakierowanych proszkowo stosowanych na tego typu obiektach. Siatka polipropylenowa o grubości linki od 4 mm do 5,5 mm, zaś wielkość oczka ok. 5 cm (tolerancja +/- 1 cm).

Pytanie nr 3

W związku z rozbieżnościami pomiędzy SWZ, projektem a rysunkami PZT prosimy o jednoznaczne określenie wysokości piłkochwyków o dł.44,64+34,84m oraz o informację z jakich materiałów mają zostać wykonane: przekrój słupa, jaki rodzaj siatki należy zastosować (PE/PP, siatka stalowa powlekana czy panel ogrodzeniowy).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że piłkochwyty o dł. 44,64 + 34,84m należy wykonać na wysokość 5 m. Zgodnie z pkt 4 Urag w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia SWZ piłkochwyty od ul. Elizy Orzeszkowej wykonać należy z paneli ogrodzeniowych. Słup standardowy stalowy o przekroju 80x80x3mm cynkowany ogniowo oraz lakierowany proszkowo, siatka w formie panelu ogrodzeniowego.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie zapisu SWZ "12) Bramy wyrysowane na planie zagospodarowania terenu należy przenieść (zdemontować z miejsca obecnego i zamontować w miejscu wskazanym w pzt)" oraz pozycji 60, 61, 62 przedmiaru. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu prac związanych z ogrodzeniem oraz bramami. Proszę o podanie wysokości bram oraz ogrodzenia. Czy słupy pozostają istniejące?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przenieść dwie istniejące bramy (zdemontowanie z miejsca obecnego i zamontowanie w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu). Od strony ul. Henryka Sienkiewicza w miejscu, w którym zdemontowano bramę należy uzupełnić ogrodzenie (w tym celu wykorzystać można zdjęte wcześniej panele ogrodzeniowe). Od strony ul. Elizy Orzeszkowej należy zdemontować istniejące ogrodzenia w miejscu lokalizacji piłkochwyków i przenieść zdemontowaną bramę w miejsce zgodne z pzt.

Pytanie nr 5

Zgodnie z rysunkami PZT stojaki do koszykówki będą zamontowane przed bramkami. W projekcie mamy opis standardowego stojaka do koszykówki montowanego w tulejach. Łączna waga takiej konstrukcji do koszykówki to ok.90-100kg, potrzebne jest kilka osób aby ją zdemontować oraz zamontować ponownie. Proponujemy zamontować stojaki do koszykówki za bramkami (w takim przypadku zalecamy zastosowanie konstrukcji dwusłupowej o wysięgu 2,2m) lub zmienić lokalizację boiska do koszykówki w poprzek boiska do piłki nożnej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazane modyfikacje. Należy wykonać zadanie zgodnie z przedstawioną dokumentacją. Podane wysięgniki nie spełnią swojej roli, ponieważ jest za duża odległość między bramkami a liniami rozgraniczającymi pole boiska do gry w koszykówkę. Zmiana lokalizacji boiska do koszykówki w poprzek boiska do piłki nożnej jest niemożliwa ze względu na ograniczone miejsce. Po zmianie orientacji boiska do koszykówki niemożliwe jest zachowanie jego wymiarów normatywnych (28 x 15 m).

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie rodzaju panela i gr. drutu, z którego należy wykonać panel ogrodzeniowy w piłkochwyku o wys. 5m.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że piłkochwyk o wysokości 5 m należy wykonać z panelu ogrodzeniowego prostego z drutu 8mm i 6 mm w dolnej części piłkochwytu, do wysokości 2m (zapobiegający wspinaniu się po siatce).

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zastępca Burmistrza Dziwnowa