

Głuchołazy, 22.04.2024r.

ZP.271.1.6.2024.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Głuchołazach

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w branża kanalizacyjnej:

Czy podana w przedmiarze poz. 9 - długość kanalizacji deszczowej - kanał z rur PP/PE śr. 300 mm dł. L = 23,00 mb jest prawidłowa, gdyż zgodnie z PT i Specyfikacją winna być - dł. L = 748 mb.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w punkcie 9 przedmiaru robót należy przyjąć długość kanalizacji deszczowej kanał z rur PP/PE śr. 300mm dł. **L-748 mb**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

Zastępca Burmistrza Głuchołaz

/-/ Roman Sambor