



UWAGA:
Na zakończeniach tras kablowych i na odgałęzieniach słupy oświetleniowe należy uzienić z zastosowaniem taśmy stalowej, ocynkowanej FeZn 25x4mm (ok. 3m na każdy słup) oraz uzionu prętowego, pomiedziowanego śr. 16mm i długości całkowitej 3m.

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	845-2016
projekt		
INWESTOR:	Gmina Lubichowo ul. Zbiewska 8, 83-240 Lubichowo	SKALA —
INWESTYCJA:	Budowa Pomostu w Osypku, budowa budynku obsługi turystyki wodnej, przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej	NR RYS. E-4
BRANZA:	ELEKTRYCZNA	DATA 03.2021
PROJEKTANT:	mgr inż. Lukasz Bobkowski	
upr. nr POW/0006/POOE/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Blochowicz upr. nr POW/0019/POOE/07 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		