

Częstotliwość przeglądów urządzeń zgodnie z DTR

Nazwa Czynności	Czynności serwisowe (interwał godzinowy)	
	1000 mth	2000 mth
Typ przeglądu:	F1	F2
Sprawdzenie szczelności	x	x
Sprawdzenie połączeń śrubowych	x	x
Wymiana oleju silnikowego	x	x
Analiza laboratoryjna oleju silnikowego	x	x
Wymiana filtrów oleju	x	x
Ustawienie luzów zaworowych	x	x
Sprawdzenie kąta zapłonu	x	x
Sprawdzenie ciśnienia w układzie chłodzenia	x	x
Sprawdzenie przebiegu startu / uruchamiania	x	x
Sprawdzenie i rejestracja parametrów silnika	x	x
Sprawdzenie świec zapłonowych	x	x
Kontrola / oczyszczenie filtra powietrza	x	x
Kontrola koncentracji płynu chłodniczego		x
Kontrola ciśnienia spalin		x
Wymiana świec zapłonowych	X(dotyczy tylko G2)	x
Wymiana filtra powietrza		x
Pomiar ciśnienia sprężania		x
Sprawdzenie/oczyszczenie czujników impulsowych		x
Kontrola stanu izolacji przewodów elektrycznych		x
Wpis do książki serwisowej agregatu	x	x