

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych G1 i G2 (tj. po 6 usług serwisowych dla każdego z niżej wymienionych agregatów) zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: HE-SEC-365/455-MG365-B, napięciu znamionowym 400 V, zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Częstotliwość przeglądów wskazana jest w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OPZ;
2. przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: HE-EC-210/234-MG210-B, o napięciu znamionowym 400 V, zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Częstotliwość przeglądów wskazana jest w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OPZ;
3. przeprowadzanie okresowych przeglądów i remontów instalacji gazowej (zasilającej) w obrębie agregatu, szafy sterowania i układu AKPiA;
4. po każdej wymianie oleju Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w przepracowanym oleju na obecność zanieczyszczeń (zakres badań podano w załączniku nr 2 do niniejszego OPZ);
5. po otrzymaniu zgłoszenia usterki na adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 8 h Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na obiekcie w celu stwierdzenia i zdiagnozowania usterki oraz przystąpić do usunięcia usterki;
6. dostarczenie na potrzeby wykonania przeglądów urządzeń, zgodnie z DTR, niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, z wyjątkiem płynów chłodzących oraz olejów silnikowych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się także do wykonywania robót dodatkowych i awaryjnych na podstawie zamówień częściowych, składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, e-mailowej lub telefonicznej.