

Rakoniewice, dnia: 21.11.2022r.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO PRZETARGU**

Dotyczy: Przebudowy ulicy Różanej w Jabłonie – odcinek 300m; znak sprawy GG.271.20.2022.TS

Pytanie nr 1

Proszę o jednoznaczne określenie średnicy kanału głównego zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Według projektu winna być średnica fi 400, a według przedmiaru założono średnicę fi 300

Odp: Do wyceny należy przyjąć kanalizację deszczową o średni fi 400.

Pytanie nr 2

Nie ma możliwości weryfikacji pełnego zakresu prac na kanalizacji deszczowej w związku z brakiem projektowanych rzędnych wysokościowych. Proszę o załączenie profilu podłużnego kanalizacji deszczowej celem właściwego wycenienia studni oraz robót ziemnych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Odp: Załączono profil podłużny kanalizacji deszczowej oraz zamienny projekt zagospodarowania terenu.