

POZIOM PORÓWNAWCZY
115,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	127,10	127,10	127,00	127,00	127,10	127,00	127,00	126,80	126,80	127,10	127,10	128,10
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	125,50	125,50	125,40	125,40	125,50	125,50	125,40	125,20	125,20	125,50	125,60	126,50
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=0,47 % L=63,85 m											
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE 110 PE-HD PE 100 SDR 17 (PN10)											
ODLEGŁOŚCI	163.85	162.85	148.95	144.70	123.10	102.30	100.00	98.45	91.30	89.00	58.95	0.00

W13 W12

W11 W10

W9


W8 W7W6 W5 W4

W3 W2

W1

UWAGA!

- włączenie do istniejącego wodociągu Ø110 na działce nr 976/1
- wodociąg zaprojektowano z rur PE SDR 17 - zgrzewanych doczołowo
- hydrant zaprojektowano jako nadziemny
- nad rurociągiem w odległości 20 - 30 cm należy ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową i zamontować ją do zasuwy i wodomierza
- miejsce włączenia do sieci należy trwale oznakować tabliczkami informacyjnymi
- przy wykopach ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia niezinventaryzowanego uzbrojenia podziemnego
- przewód wodociągowy należy prowadzić w odpowiednich odległościach od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami
- przewód przyłącza wodociągowego należy układać w ziemi o 0.4 m poniżej sterfy przemarzania gruntu mierząc od górnej powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu, w przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być spełnione należy przyłączy wodociągowe zabezpieczyć przed zamarznięciem



Jednostka opracowująca mgr inż. Mirosława Piłarska ul. Spółdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice			
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAŁKACH NR 982/14, 976/1 ORAZ PRZYŁĄCZY WODY I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA DZIAŁEK NR 982/4, 982/5, 982/7, 982/8, 982/10, 982/11, 982/12, 982/19, 982/15 ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI CZERSK PRZY ULICY ŁUKOWSKIEJ, JEDN. EWID. 220204_4 CZERSK - M, OBRĘB CZERSK, GMINA CZERSK,			
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 982/4, 982/5, 982/7, 982/8, 982/10, 982/11, 982/12, 982/19, 982/15, 982/14, 976/1 CZERSK, UL. ŁUKOWSKA, JEDN. EWID. 220204_4 CZERSK - M, OBRĘB 0001 CZERSK, GMINA CZERSK,	Data 15 marca 2021	Stadium Projekt budowlany	Rys. S-2
INWESTOR (PEŁNOMOCNIK): PEPLIŃSKI PIOTR UL. WARYŃSKIEGO 2, 89-600 CHOJNICE			
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ	Podpis	Branża Sanitarna	Skala 1:100/ 500
Projektant: mgr inż. Mirosława Piłarska upr. nr 472/68 w spec. arch. i konstr. oraz inst. i urządz. sanit.			
Projektant sprawdzający: mgr inż. Daniela Monika Peplińska upr. nr POM/0099/PBS/20 w spec. instalacyjnej do proj. bez ograniczeń	Podpis		