


Oznaczenie urządzenia	F1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenie zacisku									
Opis	zasilanie z RG	sygnalizacja faz	gniazda 1-faz 1-10	gniazda 1-faz 10-23	gniazda 1-faz 24-29	gniazda 1-faz 30-44	gniazda 1-faz 45-49 + 62	gniazda 1-faz 50-61	szafa RACK
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	4		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Typ kabla	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla									

UG Starogard

RB-T1

Nr. projektu:	C		
Nr. rysunku:	B		
Data:	A		
Autor:	Sławomir Czerwinski		
Nr. akusza:	F	E	D

1 / 5




Oznaczenie urządzenia	Q9																			
Oznaczenie zacisku																				
Opis																				
Moc																				
Długość kabla																				
Przekrój przewodu																				
Typ kabla																				
Typ izolacji kabla																				

UG Starogard

RB-TI

Nr. projektu:		C		F
Nr. rysunku:		B		E
Data:		A		D
Autor:				
Stawomir Cielawicz				
Nr. akusza:	2 / 5			

655 mm



515 mm



UG Starogard

RB-TI

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

C

B

A

Autor:

Stawomir
Cielawski

F

E

D

Nr. akusza:

3 / 5

Lista materiałów

Cennik:

Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	1
Legrand	020182	XL3 400 ROZDZ. METAL IP55 W. 400	1
Legrand	020201	WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL.	2
Legrand	020300	OSŁONA METALOWA 24M W. 150	2
Legrand	020341	OSŁONA PEŁNA W. 100 SZ. 600 1/4 OBR.	1
Legrand	037301	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 440 mm	1
Legrand	037385	PRZEWÓD EKWIPOWOTENCJALNY	1
Legrand	403398	WYL. S303 TX3 6000A B6 3P	1
Legrand	406467	ROZŁ. IZOL. FR303 63A 3P	1
Legrand	411502	P302 TX3 16A 10MA 2P AC	8
Legrand	412283	OGRAŃCZNIK PRZEP. T1 2SKA 3P+N	1
Legrand	412932	LAMPKA POTRÓJNA LED BIAŁA 230/400V	1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Stawomir

Data:

UG Starogard

RB-TI

Nr. akusza:

4 / 5

A

D

B

E

C

F