

Bydgoszcz, 02.02.2022 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej w Bydgoszczy - etap I, etap III - zadanie 19”, znak sprawy 2022/S 005-009768

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniach 27 i 31.01.2022 r. wpłynęły pytania.

Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. W dokumentacji projektowej dla etapu I w części elektrycznej w komorach Kp1, Ki2, Ki3 występują przepływowomierze ultradźwiękowe. Kto dostarcza te urządzenia, Inwestor czy Wykonawca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przepływowomierze dostarcza Wykonawca.

2. Zwracam się z prośbą o podanie nazwy firmy która zarządza systemem SCADA. 2. Proszę o informację czy włączenie obiektu będącego przedmiotem zamówienia do istniejącego systemu SCADA jest po stronie wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Systemem SCADA zarządza KPEC Sp. z o.o. Włączenie do istniejącego systemu znajduje się po stronie Wykonawcy, przy współpracy z przedstawicielami KPEC Sp. z o.o.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski