

LEGENDA

	istniejąca oprawa oświetleniowa przeznaczona do demontażu
Z1	oprawa oświetleniowa ASTRA LED 37W, 5600lm, IP66, h=5,0m

UWAGI

1. Przyłącze nN - istniejące.
2. Głębokość ułożenia kabli nN w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70 cm. Kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu.
3. W przypadku układania kabli nN w części drogi lub ulicy kabel układać w osłonach otaczających na głębokości 0,8 m.
4. Do oznaczenia trasy kabla należy ułożyć folię lub siatkę koloru niebieskiego.
5. Układanie kabli, zbliżenia i skrzyżowania kabli z innymi instalacjami wykonać zgodnie z normą N-SEP-004.
6. Istniejące oprawy oświetlenia zewnętrznego należy zdemontować.
7. Istniejące oprawy należy wymienić na nowe.
8. Stosować wyroby budowlane posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

Za zgodność z oryginałem

.....
mgr inż. Mariusz Giera

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.
LASOCICE, ul. SZKOLNA 16
64-100 LESZNO
NIP 697-22-25-959
e-mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl

OBIEKT

PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
Sława
67-410 Sława

INWESTOR

Gmina Sława
Ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława

NAZWA RYSUNKU

Plan zagospodarowania terenu - Plan instalacji elektrycznych

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

PROJEKTANT ELEKTRYCZNA	mgr inż. MARIUSZ GIERA Uprawnienia nr WKP/0241/POOE/15 w specjalności elektrycznej		SKALA 1:500
SPRAWDZAJĄCY ELEKTRYCZNA			NR RYS. IE.PZT
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. Jakub Karolczak		STRONA 31

DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
Luty 2021	ELEKTRYCZNA