



Kolbudy, 01.02.2023

Zn. spr.: SA.270.32.2023

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolbudy informuje, o zapytaniach, które wpłynęły w postępowaniu na roboty budowlane pod nazwą: **„Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych naziemnych dla budynku biurowego Nadleśnictwa Kolbudy w m. Kolbudy przy ul. Osiedle Leśników 15, dz. 64/23 obręb ewidencyjny Kolbudy”**.

TREŚĆ ZAPYTANIA:

„Dzień dobry, czy zamawiający dopuszcza użycie 1 optymalizatora na 2 moduły fotowoltaiczne? Czy Zamawiający wymaga, aby teren był ogrodzony na czas trwania robót?„

ODPOWIEDŹ:

Nadleśnictwo Kolbudy dopuszcza zastosowanie pojedynczego optymalizatora na 2 moduły fotowoltaiczne pod warunkiem zachowania przez urządzenie pełnej zgodności względem funkcjonalności rozwiązania przewidzianego w projekcie.

Ogrodzenie nie będzie potrzebne, teren nadleśnictwa jest ogrodzony i monitorowany z ograniczonym dostępem osób z zewnątrz poza godzinami pracy.

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Dzień dobry, w projekcie nie ma wzmianki o konieczności zastosowania optymalizatorów mocy, jedynie przedmiar wspomina o optymalizatorach mocy. W związku z tym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga zastosowania



optymalizatorów mocy? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednego optymalizatora mocy do dwóch modułów fotowoltaicznych?

ODPOWIEDŹ:

Nadleśnictwo Kolbudy informuje, że dla realizacji zadania jw. przewiduje się zastosowanie optymalizatorów mocy. Jednocześnie zawiadamia się, że dopuszczone jest zastosowanie pojedynczego optymalizatora na 2 moduły fotowoltaiczne pod warunkiem zachowania przez urządzenie pełnej zgodności względem funkcjonalności rozwiązania przewidzianego w projekcie.

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Witam, czy Zamawiający dopuszcza na moduły w srebrnej ramie?

ODPOWIEDŹ:

Kolor ramy modułów nie ma znaczenia.

Z poważaniem
Tomasz Kaliszewski
Z-ca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/