



# URZĄD GMINY CHROSTKOWO

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo  
tel. (54) 306 75 30; fax (54) 306 75 32;  
e-mail: gmina@chrostkowo.pl; www.chrostkowo.pl

Chrostkowo, dnia 08.03.2024 r.

Z.271.03.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

### Pytanie 1:

Standardowym miejscem montażu falownika dla instalacji na gruncie jest konstrukcja bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi. Gwarantuje to optymalne chłodzenie i środowisko pracy dla falownika. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie? Montaż falownika w wilgotnym pomieszczeniu ujemnie wpłynie na jego wydajność i żywotność.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż falownika pod panelami fotowoltaicznymi.

### Pytanie 2:

Jeżeli Zamawiający zgodzi się na powyższe to skróci się droga kablowa przewodów DC. Wykonawca wnosi o dopuszczenie przewodów DC o przekroju 6 mm. Na rynku nie ma przewodów DC o średnicy 8 mm. Jeżeli nie zostaną dopuszczone przewody o średnicy 6 mm to będzie trzeba skorzystać z przewodów o średnicy 10 mm, które będą już zdecydowanie ponadwymiarowe.

### Odpowiedź:

W związku z negatywną odpowiedzią na pytanie nr 1, należy zastosować przewody DC zgodne z dokumentacją techniczną tj. min. 8mm<sup>2</sup>.

**Przedmiotowe wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

***na oryginale podpisał:***

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Sporządził:

Łukasz Lazarowski

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

e-mail: l.lazarowski@chrostkowo.pl

tel. (54) 306 75 36