

WZ – 5595 / 218 / 12

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524; Nr 64 poz. 565; Dz. U. z 2008r., Nr 229 poz. 1539; Dz. U. z 2009r., Nr 195 poz.1501; Nr 216 poz.1676, Dz. U. z 2010, Nr 40 poz. 230; Nr 254, poz. 1700; Nr 182, poz. 1228), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857; Nr 239, poz. 1589; Nr 182, poz. 1228; Nr 238, poz. 1578; z 2011 Nr 117, poz. 677) § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137, zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998), § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filii w Mogilnie, ul. Kościuszki 6, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Adama Biernackiego i rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Eugeniusza Legeżyńskiego, nadesłanej przy piśmie Pani Barbary Buzala – Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie, w dniu 02.08.2012 r. w zakresie funkcjonowania hydrantów wewnętrznych 52 na poziomie kondygnacji piwnicznej i poddasza przedmiotowego budynku,

postanawiam

wyrazić zgodę na funkcjonowanie hydrantów wewnętrznych 52 z węzłem płaskoskładanym na kondygnacji piwnicy i poddasza budynku szpitalnego w Mogilnie przy ul. Kosciuszki 6, pod warunkiem zastosowania na pozostałych kondygnacjach wymaganych hydrantów 25 z węzłem półsłotowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109 poz. 719) w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej dopuszcza się stosowanie

rozwiązań zamiennych nie pogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu w stosunku do wymagań dotyczących hydrantów wewnętrznych.

W obiekcie Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filii w Mogilnie, ul. Kościuszki 6 wymagana jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 25 z węzłem półsztywnym zlokalizowanymi na każdej kondygnacji przy wejściach do budynku i klatek schodowych. Zasięg tych hydrantów w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego obiektu. W rozpatrywanym budynku funkcjonowała wewnętrzna instalacja hydrantowa z hydrantami 52. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w budynku zostaną zainstalowane hydranty 25, poza kondygnacją piwnicy i poddasza. Uznano, że wskazane rozwiązanie nie spowoduje pogorszenia stanu ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to jedynie przedmiotowej sytuacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filii w Mogilnie, ul. Kościuszki 6.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową, jako odrębna, lecz uwzględniana jest przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w postanowieniu Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu WZ-5595/217/12 z 09.08.2012 r.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
[Signature]
Bogdan Świątek
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 6
86-300 Mogilno
2. A/a

Do wiadomości:

1. Adam Biernacki
ul. Kcyńska 17/8
85-304 Bydgoszcz
2. Eugeniusz Legeżyński
ul. Wiosny Ludów 5/2
85-858 Bydgoszcz
3. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Mogilnie