

Tab. 2 Tabela doboru kabli

Połączenia	P _{inst}	K _z	cosF	P _{szcz}	Q _{szcz}	S _{szcz}	Wsp równ	I _{obc}	I _{zab}	Typ kabla	Długość	delta U	I dop kabla	R _{kab}	War 1			War 2		
	kW			kW	kVAr	kVA		A	A		m	%	A	om/km	I _{obc}	I _{zab}	I _{dop}	1,6 I _{zab}	1,45 I _{dop}	
RG - TE1(P)	34,7	0,24	0,94	8,3	3,0	8,9	1	13,4	40	YKY 5x10,0	55	0,6	63	1,83	13,4	40,0	63,0	64,0	91,4	
RG - TE1(G)	11,2	0,49	0,94	5,5	2,0	5,8	1	8,8	40	YKY 5x10,0	55	0,4	63	1,83	8,8	40,0	63,0	64,0	91,4	
Obwody oświet.	1,8	0,9	0,85	1,6	1,0	1,9	1	2,9	10	YDY 3x1,5	25	0,4	22	12,1	2,9	10,0	22,0	16,0	31,9	
Obwody gn.wtyk.	2,2	0,9	0,85	2,0	1,2	2,3	1	3,5	16	YDY 3x2,5	15	0,2	30	7,41	3,5	16,0	30,0	25,6	43,5	

TE1 - TABLICA ELEKTRYCZNA