LABORATORIUM

IZBA PRZYJĘĆ

ZAKRES

PKT. SZCZEPIEŃ POZA ZAKRESEM.

IZBA PRZYJĘĆ



UWAGI:

01. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
02. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary należy sprawdzić w naturze, bezpośrednio na budowie przed wykonaniem lub zamówieniem danego elementu.
Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
03. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
04. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej ei wymaganą dla tych elementów.
05. Wszystkie drzwi o szerokości światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu na ścianę), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie na 180°.
06. Drzwi ppoż. należy wyposażyć w samozamykacze i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta.
07. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
08. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukcji.
09. Instalacje według projektów branżowych
10. Wszystkie instalacje należy prowadzić nad suftem podwieszonym (dotyczy pomieszczeń, w których zaprojektowano sufit podwieszony), w bruzdach ściennych lub w ściankach instalacyjnych. Piony instalacyjne należy prowadzić w obudowach z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym.
11. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
12. Okna oraz drzwi montować zgodnie z instrukcją producenta. - zabrania się rozszczelniania
rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi.
- zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych,
13. Wszystkie parametry odpornościowe pożarowej R, E, I podano jako wartości minimalne.
14. Wszystkie elementy budowlane współtworzące elementy oddzielenia pożarowego w zakresie ich parametrów R, E, I, - należy odnosić do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref pożarowych.
15. Rozmieszczenie oraz ilość rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego.
16. Rysunek rozpatrywać w połączeniu z odpowiedzinimi projektami branżowymi.
17. Akustyka przegród musi spełniać wymogi normy PN-B-02151-3 Akustyka budowlana nr fer. PN-B-02151-3:2015-10 dopuszcza się zmiany materiałów oraz grubości przegród przy zachowaniu parametrów normy oraz przepisów pożż.

±0,00 = istn. poziom posadzki

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust.5

Zastrzeżenia prawne
Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację.
Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, po uzyskaniu zgody projektanta.
Projektant zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę.

	Numer Pomieszczenia	Nazwa Pomieszczenia	Pow. użytkowa /m²/	Wysokość pom. /m/	Wykończenie posadzki
LABORATORIUM	L/0.001	Poczekalnia	6,60		
	L/0.002	WC pacjenta	4,59		
	L/0.003	Punkt pobrań	12,60		
	L/0.004	Lab. analityczne	13,14		
	L/0.005	Biochemia	32,94		
	L/0.006	Korytarz	36,98		
	L/0.007	Pokój diagnostów	18,12		
	L/0.008	Łazienka personelu	6,81		
	L/0.009	Łazienka personelu	6,45		
	L/0.010	Pokój socjalny	17,22		
	L/0.011	Magazyn	12,43		
	L/0.012	Pracownia hematologii	15,97		
	L/0.013	Pracownia serologii	16,28		
	L/0.014	Pokój kierownika	13,83		
IZBA PRZYJĘĆ	IP/0.000	Wiatrołap	5,60		
	IP/0.001	Korytarz	6,21		
	IP/0.002	Punkt pielęgniarski	16,12		
	IP/0.003	WC personelu	7,82		
	IP/0.004	Korytarz	36,19		
	IP/0.005	Brudownik	9,80		
	IP/0.006	Wysiłkowa + ECHO	16,88		
	IP/0.007	Natrysk	3,19		
	IP/0.008	Pokój lekarski	12,24		
	IP/0.009	Kuchnia oddziałowa	11,02		
	IP/0.010	Pokój łóżkowy	16,65		
	IP/0.011	Łazienka pacjentów	10,15		
	IP/0.012	Pokój łóżkowy	22,85		
RAZEM			388,68		



OZNACZENIA

- ściana działowa g-k gr. 30 cm
- ściana działowa g-k gr. 12,5 cm
- wypełnienie/zamurowanie grubość muru
- wypełnienie/ściana działowa - Porotherm gr. 12 cm
- okno istniejące; istniejące nawiewniki należy zlikwidować zgodnie projektem instalacji wentylacji

- pg — Manipulator gruszkowy
- TP3 — Tablica przyzywowa
- Sygnalizator
- psz — Manipulator sznurkowy
- Centrala — Centrala systemu przyzywowego

OZNACZENIA - SYSTEM SAP

- 1/ — czujka optyczna dymu
- 1/ — przycisk ROP
- wskaźnik zadziałania
- pętlowy moduł sterujący
- sygnalizator akustyczny

UWAGA:
Oznaczenia systemu SAP zgodnie z otrzymanym projektem instalacji istniejących w szpitalu. Wykorzystać rezerwę elementów na pętli alarmowej nr 1 zainstalowanej na poddaszu (nad oddziałem wewnętrznym)

PEL	-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposa¿ony w: -2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego kat.5 -3 gniazda dedykowane 16A/230V DATA
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44
TE1	- tablica elektryczna istniejąca do wymiany

pracownia architektoniczna
wegner

PRZEBUDOWA-REMONT PARTERU BUDYNKU SZPITALA W MOGILNIE
IZBA PRZYJĘĆ, LABORATORIUM

Inwestor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tadeusza Kościuszki 10
88-300 Mogilno

Adres budowy
88-300 Mogilno
Działki nr 1152 obręb 0001 Mogilno ul. T. Kościuszki 10

Stadium	Rys. Nr
Projekt budowlany	PB_E_02

Rysunek: Rzut parteru - IZBA PRZYJĘĆ, LABORATORIUM Instalacje siłowa / teletechniczna
Data: 08.2021
Skala: 1:100

Główny projektant	Upr. nr
mgr Inż. Wiesław Kaplon	WKP/0385/PWOE/09
Sprawdził mgr Inż. Marcin Gatnlejewski	WKP/0483/PWOE/15