



Toruń, dnia 23.09.2024 r.

TI.221.30.2024

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Torunia – II etap

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytania złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Oferenta, że w każdej z ulic Zamawiający wymaga aby utwardzony rękaw spełniał warunek odporności chemicznej w zakresie pH 1-14.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że wymaga aby w każdej ulicy utwardzony rękaw spełniał warunek odporności chemicznej w zakresie pH 1-14.

PROKURENT

Stanisław Waszowski

Prezes

Władysław Majewski