

PZD.4421.115.2021.PS

Oława, dnia 10.09.2021 r.

Pani Katarzyna Szulżyk
ABI Bud-Serwis Pl. Zamkowy 24A/7
55-200 Oława
w imieniu
w Gminy Oława, pl. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława

dotyczy: wydania warunków technicznych przyłącza kanalizacji deszczowej (dla obiektów zlokalizowanych na dz. nr 7 AM-1 obr. Ścinawa gm.Oława – boisko) do kolektora znajdującego się w pasie drogi powiatowej 1572D dz. nr 173/4 AM-1 obr. Ścinawa

Działając na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Oławie nr 179/2001 z dnia 22 lutego 2001r. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Drożdżala do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Oławie, należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.08.2021 r. (wpływ 08.08.2021) Powiatowy Zarząd Drogowy w wydaje następujące warunki zrzutu wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej 1572D dz. nr 173/4 AM-1 obr. Ścinawa:

1. Wpięcia do istniejącej w pasie drogowym kanalizacji deszczowej należy dokonać poprzez wykonanie nowej studni na kolektorze deszczowym (poza jezdnią) po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Zarządem. Dodatkowo przed podłączeniem do kanalizacji należy wykonać na działce Inwestora studnię rewizyjną
2. Należy dokonać ograniczenia odprowadzenia ilości wód deszczowych do wielkości 10 dm³/s poprzez zastosowanie przed wlotem do sieci deszczowej znajdującej się w pasie drogowym regulatora przepływu wód deszczowych. Wody opadowe podczas wystąpieniu nawałnych opadów deszczu należy zretencjonować na działce Inwestora a następnie odprowadzać po ustaniu opadów gdy kanalizacja deszczowa zapewni swobodny przepływ wód.
3. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizowanie przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym a także zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia tut. Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.

PZD.4421.115.2021.PS

Oława, dnia 10.09.2021 r.

Pani Katarzyna Szulżyk
ABI Bud-Serwis Pl. Zamkowy 24A/7
55-200 Oława
w imieniu
w Gminy Oława, pl. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława

dotyczy: wydania warunków technicznych przyłącza kanalizacji deszczowej (dla obiektów zlokalizowanych na dz. nr 7 AM-1 obr. Ścinawa gm. Oława – boisko) do kolektora znajdującego się w pasie drogi powiatowej 1572D dz. nr 173/4 AM-1 obr. Ścinawa

Działając na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Oławie nr 179/2001 z dnia 22 lutego 2001r. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Drożdżała do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Oławie, należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.08.2021 r. (wpływ 08.08.2021) Powiatowy Zarząd Drogowy w wydaje następujące warunki: zrzutu wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej 1572D dz. nr 173/4 AM-1 obr. Ścinawa.

1. Wpłęcia do istniejącej w pasie drogowym kanalizacji deszczowej należy dokonać poprzez wykonanie nowej studni na kolektorze deszczowym (poza jezdnią) po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Zarządem. Dodatkowo przed podłączeniem do kanalizacji należy wykonać na działce Inwestora studnię rewizyjną

2. Należy dokonać ograniczenia odprowadzenia ilości wód deszczowych do wielkości 10 dm³/s poprzez zastosowanie przed wlotem do sieci deszczowej znajdującej się w pasie drogowym regulatora przepływu wód deszczowych. Wody opadowe podczas wystąpienia nawalnych opadów deszczu należy zretencjonować na działce Inwestora a następnie odprowadzać po ustaniu opadów gdy kanalizację deszczową zapewni swobodny przepływ wód.

3. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizowanie przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym a także zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia tut. Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.

