
OPINIA GEOTECHNICZNA

1. DANE OGÓLNE.

1.1. Lokalizacja: działka nr 110, część działki nr 6/2, AM-1, obręb Ścinawa Polska, jednostka ewidencyjna Oława - gmina.

1.2. Charakterystyka obiektu: budynek świetlicy i budynek zaplecza sportowego

1.3. Projektowany poziom posadowienia: Budynek świetlicy 2,15 m poniżej projektowanego poziomu terenu, budynek zaplecza sportowego 1,15 m poniżej projektowanego poziomu terenu.

2. OKREŚLENIE WARUNKÓW GRUNTOWYCH.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz na podstawie rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia przyjmuje **proste warunki gruntowe**.

3. OKREŚLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Na podstawie rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia oraz danych ogólnych rozpatrywany obiekt zaliczam do **pierwszej kategorii geotechnicznej**.


Etko-Projekt

4. WNIOSKI.

Stwierdzam, że przedmiotowe podłoże gruntowe spełnia warunki do posadowienia bezpośredniego projektowanych budynków.

W przypadku zmiany obciążeń fundamentów (zmiana materiału ścian, dachu, schematu konstrukcyjnego i innych) oraz lokalizacji obiektów należy powtórnie przeanalizować posadowienie budynków.

Opracował:


mgr inż. arch. Tomasz Kaczmarek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 44/DSOKK/2014, 420/01/DUW