

Znak: EZP.270.106.2023

Otwock-Świerk, dnia 08.12.2023r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na
Remont wentylacji wywiewnej W3 A/B, W2.2 A/B oraz W1.2 A/B/C w wentylatorowni wyciągowej Reaktora
„Maria”

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

W odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2023 pojawiła się informacja, że należy

1.) Dokonać badania ciśnienia

Czy należy dokonać badania całego ciągu instalacji czy tylko montowanego elementu?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić wykonanie badania szczelności na całym ciągu instalacji przy którym były wykonywane prace.

Pytanie 2:

2.) Dokonać sprawdzenia czystości zamontowanej instalacji.

Na czym ma polegać sprawdzenie czystości zamontowanej instalacji?

Jakiego rodzaju badania mają zostać wykonane?

Odpowiedź:

Fakt oczyszczenia zamontowanych elementów instalacji ma być udokumentowany protokolarnie m.in. w jaki sposób zostało to wykonane i jakich środków chemicznych użyto. Nie narzucamy konkretnej metody – stan powierzchni ma być wizualnie czysty.

Powyższe zmiany powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)