

Toruń, dnia 06 maja 2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ul. Okólna 37  
87-100 Toruń

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

W POSTĘPOWANIU ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM -  
P/16/IW/20

**NA: Remont dachu, wymiana bram garażowych w budynku nr 10 kompleksu  
wojskowego w Sławęcinku koło Inowrocławia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. 2019. 1843 t.j. z dnia 2019.09.27), Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ i przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zgodnie z poniższym:

- 1) Proszę o specyfikację materiałową bram garażowych:
  - a. Jaka okładzina i kolor?
  - b. Z czego wykonane elementy konstrukcyjne?
  - c. Czy wymieniana jest ościeżnica?

**ODPOWIEDZI:**

Ad. a)

Blacha płaska, stalowa, malowana w kolorze brązowym.

Ad. b)

Blacha płaska, wzmocniona kątownikiem stalowym od wewnątrz.

Ad. c)

Ościeżnice stanowią słupy nośne, które nie są dementowane.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści SIWZ

**KOMENDANT**

**płk Janusz KRYSZPIN**