

Znak: EOP-3MMD-000508-2019/RS

Gdańsk, 26 sierpnia 2019 roku

UZGODNIENIE NR 508/B/3MMD/2019

Jednostka projektowa:	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o. o. ul. Strażacka 34, 43-382 Bielsko-Biała
Projektant:	mgr inż. arch. Izabella Kowerczuk-Borecka, upr. bud. nr 7/07/SLOOK
Temat projektu:	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1. Gdańsk, ul. Uczniowska 2. Gdańsk, ul. Hynka
Adres inwestycji:	1. Jednostka ewidencyjna Miasto Gdańsk, obręb 0045, działka nr 503/11 2. Jednostka ewidencyjna Miasto Gdańsk, obręb 0033, działka nr 82/25
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Linia WN:	1. LN WN nr 1413 prześła pomiędzy słupami nr 10 a 13, LN WN 1414 prześła pomiędzy słupami nr 10 a 13, LN WN 1436 prześła pomiędzy słupem nr 10 a 17 2. LN WN nr 1445 prześła pomiędzy słupami nr 1 a 2
Zakres uzgodnienia:	branżowe, zbliżenie do linii WN 110 kV
Uwagi:	<p>1. W trakcie realizacji projektu lub wykonywania prac należy uwzględnić wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normy PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi; • Normy PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV – Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych; • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów; • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; • Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych należących do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 12.05.2016 roku; • Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu urządzeń należących do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 01.10.2016 roku. <p>2. Praca sprzętu i maszyn budowlanych bezpośrednio pod linią lub w odległości mniejszej niż 15 m od rzutu skrajnych przewodów czynnej linii 110 kV, należy prowadzić zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych lub uzgodnić w Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku wyłączenie linii.</p> <p>3. Wyłączenia linii, dopuszczenia do prac są realizowane odpłatnie wg Taryfy Energa-Operator SA.</p> <p>4. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowanym przez Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku projektem zagospodarowaniem terenu.</p> <p>5. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie do Wydziału Zarządzania Usługami Sieciowymi 3MZE Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, rozpoczęcie robót na 5 dni wcześniej dla kolizji z urządzeniami energetycznymi WN.</p> <p>6. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.</p>

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej

Rafał Szczepiński

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00636
NIP 583-003-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



