

**GIWK**URZĄD MIEJSKI w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych

KW/2021/1125

2021-05-17

SEKRETARIAT


- dbamy - o zasoby - naturalne

- drukujemy - na ekologicznym - papierze

L.dz. Podpis

TO/400-263/2021/KW/2021/1125/KN

Gdańsk, 05.05.2021r.

RPW/173253/2021
Data: 2021-05-12URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wydział Projektów Inwestycyjnych
Kartuska 5
80-103 Gdańsk**INFORMACJA TECHNICZNA
I-T/263/2021/KN**Dotyczy: określenie wytycznych do projektowania budowy basenów.

W odpowiedzi na Państwa pismo WPI-III.701.2021.AL-IK.2791136 z dn. 06.04.2021r. przekazujemy informacje na temat możliwości zasilenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla:

1. Budowa wolnostojącego krytego basenu przy ul. Bramańskiego, dz. nr 10/294, 10/291, 10/86, część dz. nr 10/88 obr 74 w Gdańsku.

Najbliższe sieci wod-kan są zlokalizowane:

- wodociąg Φ 250mm PE w ul. Człuchowskiej;
- wodociąg Φ 125mm PE w ul. Unruga, na dz. nr 1105/2;

Rzędną linii ciśnień wyznacza poziom wody w zbiorniku „Migowo”; rzędna lustra wody w zbiorniku w granicach 108 – 113 m n.p.m.

- kanał sanitarny Φ 0,40m kam w ul. Człuchowskiej;
- kanał sanitarny Φ 0,20m PVC w ul. Unruga, na dz. nr 1105/2.

W GIWK została uzgodniona dokumentacja projektowa:

- UD/902/2020 z dn. 27.10.2020r. (inwestor: Euro Styl S.A., Inpro S.A) dotyczący m.in. budowy sieci wodociągowej Φ 160mm PE i kanału sanitarnego Φ 0,20m PVC w ul. Bramańskiego na wysokości dz. nr 10/88, 10/90.
- UD/1113/2017 z dn. 27.11.2017r (inwestor: P.B. Górski) dotyczący budowy sieci wodociągowej Φ 125mm PE i kanału sanitarnego Φ 0,20m PVC na dz. nr 1105/1.

Terminy realizacji powyższych inwestycji nie są nam znane. Włączenie do powyższych sieci będzie możliwe po ich zrealizowaniu, uczynnieniu i przekazaniu na majątek GIWK.

Zaopatrzenie w wodę basenu należy przewidzieć z jednego z ww. wodociągów. W tym celu konieczne jest wybudowanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych sieci wodociągowej do wysokości planowanej zabudowy. Wodociąg w ul. Świrskiego i Człuchowskiej winien mieć średnicę DN250 mm. W pozostałych ciągach komunikacyjnych średnica wodociągu powinna spełniać wymagania

Dekretacja zastępcza

III

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdańsk

tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612 | Kapitał zakładowy Spółki: 718 370 000,00 PLN

Data: Podpis:

Odpowiadając na nasze pismo prosimy o powoływanie się na znak sprawy.
Strona 1 z 3

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Wodociąg zakończyć hydrantem. Od wybudowanej sieci wykonać przyłącze wodociągowe do budynku.

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych konieczne będzie wybudowanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych kanału sanitarnego o średnicy min. \varnothing 0,20m od jednego z ww. istniejących kanałów sanitarnych do wysokości projektowanej zabudowy. Od wybudowanej sieci wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku.

2. Budowa basenu przy SP 49 al. Legionów 11, dz. nr 431/9 obr 43 w Gdańsku.

Najbliższe sieci wod-kan są zlokalizowane:

- magistrala \varnothing 600mm żel. w al. Legionów;
- wodociąg \varnothing 100mm żel. w al. Legionów;
- wodociąg \varnothing 200mm żel. w ul. Kościuszki;
- kanał sanitarny \varnothing 0,20m kam w al. Legionów;
- kanał sanitarny \varnothing 0,25m kam w ul. Kościuszki.

Na terenie dz. nr 431/9 zlokalizowany jest kanał sanitarny odprowadzający ścieki z budynku szkoły przy al. Legionów 11. Należy zachować normatywne odległości od ww. kanału, w przypadku kolizji konieczna będzie jego przebudowa.

Na terenie działki zlokalizowane są również przyłącza kanalizacyjne z pawilonów zlokalizowanych na skrzyżowaniu al. Legionów/ Kościuszki- obecnie są one opuszczone.

Zasilenie w wodę planowanego basenu należy przewidzieć z wodociągu \varnothing 100mm żel. ułożonego w al. Legionów lub \varnothing 200mm żel. w ul. Kościuszki wykonując przyłącze wodociągowe do budynku. Odprowadzenie ścieków przewidzieć do kanału sanitarnego \varnothing 0,20m kam ułożonego w al. Legionów lub \varnothing 0,25m kam w ul. Kościuszki wykonując przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku.

3. Budowa basenu w rejonie ul. Sybiraków/ Krasickiego, dz. nr 258, 245 obr 45 w Gdańsku.

Najbliższe sieci wod-kan są zlokalizowane:

- wodociąg \varnothing 400mm żel. w ul. Krasickiego/ Sybiraków;
- kanał sanitarny \varnothing 0,35m kam/ 0,20m kam w ul. Krasickiego, końcówka na dz. nr 258- grawitacyjne odprowadzenie ścieków do tego kanału może okazać się niemożliwe.

Na terenie dz. nr 245 zlokalizowany jest wodociąg \varnothing 400mm żel., zaś na dz. nr 258 kanał sanitarny \varnothing 0,20m kam. Należy zachować normatywne odległości od ww. sieci wod-kan, w przypadku kolizji konieczna będzie ich przebudowa.

Zasilenie w wodę planowanego basenu należy przewidzieć z ww. wodociągu \varnothing 400mm żel., wykonując przyłącze wodociągowe do budynku.

Odprowadzenie ścieków przewidzieć do ww. kanału sanitarnego \varnothing 0,20m kam, wykonując przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków do tego kanału może okazać się niemożliwe.

Dla powyższych inwestycji należy zwrócić się o wydanie warunków technicznych. Do wniosku należy załączyć plan zagospodarowania terenu. W przypadku gdy konieczna będzie budowa wyłącznie przyłączy wod-kan to warunki techniczne wyda Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk.

Z poważaniem,

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GIWK SP. Z O.O
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
ADMINISTRATOR
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK) ul. Kartuska 201 Gdańsk 80-122, telefon 58 326 67 00, adres email rodo@giwk.pl .
ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH
od klientów, kontrahentów, dostawców, wykonawców robót, dostaw i usług oraz z publicznie dostępnych ewidencji i rejestrów oraz jawnych danych zamieszczonych na stronach internetowych w celu aktualizacji danych osobowych
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z obsługą korespondencji/wniosek/zapytań w ramach realizowanych zadań, dokonywania koncepcji i strategii dla potrzeb rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy 3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze realizacji zadań własnych Gminy, realizacji inwestycji oraz uregulowania spraw terenowo -prawnych określonych m.in. w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
ZAKRES I KATEGORIE DANYCH
dane identyfikacyjne i adresowe oraz niezbędne do zawarcia umowy, dane zlecniodawców, inwestorów, wykonawcy robót, dostaw i usług, właścicieli nieruchomości.
ODBIORCY DANYCH -
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie: organom administracji publicznej, wykonawcom robót budowlanych, eksploatatorom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym (procesorom), którzy wykonują określone czynności wspierające proces zarządzania w GIWK tym w szczególności świadczą usługi prawne, doradcze, audytorskie, obsługi systemów teleinformatycznych, archiwizacji i niszczenia dokumentów, ochrony osób i mienia, przesyłek kurierskich.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do Państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA)
Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca najdłuższego z następujących okresów: <ul style="list-style-type: none"> • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub • na okres związania z celem przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub • przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnych a w szczególności do czasu likwidacji infrastruktury objętej inwestycją. • przez okres niezbędny do skontaktowania się, prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na reklamację lub skargę,
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy dane przetworzone są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O PROFILOWANIU
Decyzje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbędne do realizacji celu, określonego w przepisach prawa i/lub na podstawie zwartej umowy

