

Dot.: Budowa ulicy Rubinowej, Perłowej, Szafirowej w Kokoszkowach

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

1. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności jeśli chodzi o ilość słupów oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia przejść dla pieszych do montażu. W przedmiarze tych słupów jest łącznie 33 szt. natomiast na Planie sytuacyjnym rys. nr 2_1_OSW tych słupów jest o wiele więcej - naliczyliśmy 50 sztuk słupów (20 szt. oświetlenia przejść dla pieszych i 30 szt. oświetlenia ulicznego). Bardzo proszę o wskazanie prawidłowej ilości słupów oświetlenia przejść dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego do montażu i poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze jest prawidłowa ilość słupów oświetlenia ulicznego. Nie ma rozbieżności z planem sytuacyjnym.

2. Projekt wykonawczy dot. oświetlenia opisuje wyłącznie słupy oświetlenia ulicznego oraz oprawy oświetlenia ulicznego. Bardzo proszę o podanie dokładnych parametrów jeśli chodzi o słupy oświetlenia przejść dla pieszych oraz oprawy oświetlenia przejść dla pieszych.

Odpowiedź:

Na przejściach dla pieszych projektowane są lampy z oprawą dedykowaną dla przejść dla pieszych. Projektowane są lampy o parametrach:

- oprawa LED o mocy 78W i strumieniu świetlnym oprawy 10030lm,
- słup stalowy ocynkowany ogniowo z oprawą zamontowaną wysokości 5,0m z wysięgnikiem rurowym 1,5m o nachyleniu 15 stopni,
- czujnik zwiększający natężenie oświetlenia przy zbliżaniu się pieszego do przejścia,
- słupy należy malować w poziome, żółto - czarne pasy.

3. Bardzo proszę o załączenie schematu szafki oświetlenia ulicznego. Jest on niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny, ponieważ zawiera jej kompletne wyposażenie.

Odpowiedź:

W załączeniu schemat szafki.

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala