

Limanowa, dnia 30.08.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.1.7.2023

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

## Wyjaśnienie treści SWZ

*Dotyczy: Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Limanowa w 2023 roku*

Nadleśnictwo Limanowa w odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2023 r. dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, przesłanego na podstawie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) przekazuje poniższe informacje:

**Treść zapytania:**

„Dzień dobry, W poz. 6. przedmiaru robót droga Popieliska w I--twie Kiczora ujęto "wykonanie wodospustu z ceownika". Proszę o podanie wymiarów ceownika i długość 1szt wodospustu.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Długość wodospustu 6m. Wodospust z ceownika zimnogiętego C160. W załączeniu zamieszczono szkic z wymiarami oraz sposobem montażu wodospustu.

Z poważaniem  
Janusz Krywult  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Szkic wodospustu.