



RO.271.7.2022

Zblewo, 19.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytanie:

1. W odniesieniu do odpowiedzi na jedno z pytań, dokładniej o grubość modułów odpisali Państwo, że wymaganą minimalną grubością ramy modułu jest 38mm, natomiast w odpowiedzi na pytanie z 12 kwietnia również dotyczące grubości ram modułów odpowiedzieli Państwo, że można zastosować ramy grubości 35mm. Chciałbym zaznaczyć, że zapis ten znacząco ogranicza konkurencyjność, ponieważ wszystkie moduły posiadające ramy o większej grubości niż 35mm zostały wyparte z rynku jako przestarzałe, a zastosowane cieńsze ramki modułów nie wpływają w jakikolwiek sposób na wytrzymałość samych modułów.
2. Dla czego udzielają Państwo sprzecznych odpowiedzi na zadawane pytania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ostateczna decyzja jest taka, iż zostajemy przy wszystkich wymaganiach określonych w PFU, czyli m.in. grubości ramy 38 mm.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY
Daniel Szpręga

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT
- 4)