



GMINA LUBAŃ

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
tel. 75 646 59 20, fax. 75 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl
www.luban.ug.gov.pl

PA.271.11.2022.EL/5

Lubań, dnia 28.07.2022



5 . 4 6 4 . 4 0 5 5 5

Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ **Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej -Gmina Lubań**”

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań zadanych przez Wykonawców.

Pytanie z dnia 27.07.2022 r.

Zgodnie z złączoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, na rysunku nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu, w km 0+055, znajduje się słup energetyczny, który zgodnie z przebiegiem projektowanej drogi, będzie znajdował się w osi jezdni. Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, nie przewidują przestawienie w/w słupa, celem usunięcia kolizji.

W związku z powyższym, prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć pozycję uwzględniającą przestawienie słupa energetycznego?

Odpowiedź

Zgodnie ze stanem w terenie słup zlokalizowany jest poza pasem drogowym. Okazanie granic, które jest jednym z punktów przedmiotu zamówienia wskaże jego faktyczną lokalizację. W związku z powyższym przy wycenie należy uwzględnić jego przestawienie.

M. Hercuś-Dąbrowicka
WÓJT
Małgorzata Hercuś-Dąbrowicka

Sprawę prowadzi:

Edyta Liczner
75 646 59 27



POLSKI
ŁAD

