



Przymuszewo, dnia 26.04.2023

Zn.spr.:SA.270.8.2023

Dotyczy: < Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej dla siedziby Nadleśnictwa Przymuszewo >

**W odpowiedzi na zapytania dostawcy z dnia 25.04.2023:**

1. Czy Zamawiający dopuści moduły o wadze 22kg?

**Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:**

Nadleśnictwo Przymuszewo informuje że w dniu 19.04.2023r i 21.04.2023r wprowadziło zmiany w parametrach paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie wydłużeniu uległ termin składania ofert. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Nadleśnictwo Przymuszewo dopuściło stosowanie paneli o wadze do 30kg.

2. Czy Zamawiający dopuści moduły z ilością 9 Bus Barów z zachowaniem wymagań sprawności?

**Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:**

Nadleśnictwo Przymuszewo **nie wyraża** zgody na zastosowanie modułów z ilością 9 Bus Barów. Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.04.2023r i 21.04.2023r wprowadziło zmiany w parametrach paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie wydłużeniu uległ termin składania ofert. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Nadleśnictwo Przymuszewo dopuściło stosowanie paneli z minimalną ilością Bus Barów wynoszącą 10.

Z poważaniem  
Artur Kowalski  
Nadleśniczy

*/podpisano elektronicznie/*

Sprawę prowadzi: Michał Ratajczak tel.: 52 554 19 19 wewn. 35, kom. 668 030 417 e-mail: [michal.ratajczak@torun.lasy.gov.pl](mailto:michal.ratajczak@torun.lasy.gov.pl)

