

Nazwa projektu:	Remiza OSP	STAROSTWO POWIATOWE w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7 28-200 Staszów
Lokalizacja...:	Pieczonogi	
Projektant...:	Stanisław Kowalczewski	
Data obliczeń :	Wtorek, 16 Grudnia 2019, 17:03	

## Parametry czynnika grzeijnego:

Tz,[°C].....:	80.00	TP,[°C]:	60.00
Tprz,[°C].....:	59.96		
Rodz. czynnika:	Woda		

## Parametry źródła ciepła:

Opór hydr.[Pa]:	150	Pojemność [l]:	25
-----------------	-----	----------------	----

## Informacje o typach rur:

Typ A:	FUSIO	Typ B:	MIEDZ	Typ C:	UPONOR	Typ D:	STAL-KAN
Typ E:		Typ F:		Typ G:		Typ H:	
Typ I:		Typ J:		Typ K:		Typ L:	
Typ M:		Typ N:		Typ O:		Typ P:	

Opór hydrauliczny instalacji i źródła ciepła... dPc,[Pa]:	2573
Minimalny opór działki z grzejnikiem..... dPgmin,[Pa]:	334
Całkowity strumień wody w instalacji..... Gc,[kg/s]:	0.192
Całkowita pojemność instalacji..... Vc,[l]:	105
Obliczeniowa moc cieplna instalacji..... Qo,[W]:	16078
Moc tracona..... Qtr,[W]:	461
Całk. moc przekazywana przez instalację..... Qcał,[W]:	16106

## Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..:	2	Nadmiar mocy,[W]:	317
Niedogrzewane:	0	Deficyt mocy,[W]:	432
Moc grzej..[W]:	15627	Zyski od przewodów,[W]:	336

## Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:	0	Zyski od przewodów,[W]:	0
-----------------	---	-------------------------	---

## Grzejniki:

Przegrzewające	2	Nadmiar mocy,[W]:	317
Niedogrzewające	0	Deficyt mocy,[W]:	432
Obl. moc,[W]..:	16078	Rzeczywista moc,[W]:	15627

Typ	Typ	Numer		L	dn	Q	G	w	R	Dzeta	dP
prz	zur	Pion	Dział.	[m]	[mm]	[W]	[kg/s]	[m/s]	[Pa/m]		[Pa]
Z	D	1	2	0.50	15	583	0.007	0.057	4.0	397.0	657
				GP-5523 nastawa 1.75 dn 15 mm							
				Kv = 0.320 m3/h							
Z	D	1	3	0.50	15	1813	0.022	0.179	44.3	37.4	619
				GP-5523 nastawa 3.1 dn 15 mm							
				Kv = 1.090 m3/h							
Z	D	1	4	1.85	15	2396	0.029	0.236	72.2	3.5	231
Z	D	1	4	0.30	15	3414	0.041	0.336	134.6	3.5	238
Z	D	1	5	0.90	15	3414	0.041	0.336	134.6	0.0	121
Z	D	1	6	0.50	15	1707	0.020	0.168	39.9	43.3	633
				GP-5523 nastawa 3 dn 15 mm							
				Kv = 1.000 m3/h							
Z	D	1	7	0.50	15	1707	0.020	0.168	39.9	43.8	640
				GP-5523 nastawa 3 dn 15 mm							
				Kv = 1.000 m3/h							
Z	D	2	1	1.85	15	2270	0.027	0.224	65.7	1.5	159
Z	D	2	2	0.50	15	981	0.012	0.097	13.8	255.4	1200
				GP-5523 nastawa 2 dn 15 mm							
				Kv = 0.400 m3/h							
Z	D	2	3	0.50	15	1289	0.015	0.127	24.6	149.7	1220
				GP-5523 nastawa 2.25 dn 15 mm							
				Kv = 0.525 m3/h							
Z	D	2	4	0.30	15	2161	0.026	0.213	60.2	1.5	52
Z	D	2	5	0.90	15	2161	0.026	0.213	60.2	0.0	54
Z	D	2	6	0.50	15	454	0.005	0.045	3.1	1577.2	1580
				GP-5523 nastawa 1 dn 15 mm							
				Kv = 0.160 m3/h							
Z	D	2	7	0.50	15	1707	0.020	0.168	39.9	98.9	1419
				GP-5523 nastawa 2.5 dn 15 mm							
				Kv = 0.650 m3/h							
Z	D	3	1	1.85	15	2423	0.029	0.239	73.6	3.5	236
Z	D	3	2	0.50	15	1289	0.015	0.127	24.6	30.4	257
				GP-5523 nastawa 3.25 dn 15 mm							
				Kv = 1.225 m3/h							
Z	D	3	3	0.50	15	1134	0.014	0.112	19.7	43.8	283
				GP-5523 nastawa 3 dn 15 mm							
				Kv = 1.000 m3/h							
Z	D	3	4	0.30	15	3414	0.041	0.336	134.7	3.5	238
Z	D	3	5	0.90	15	3414	0.041	0.336	134.7	0.0	121
Z	D	3	6	0.50	15	1707	0.020	0.168	40.0	17.9	273
				GP-5523 nastawa 3.75 dn 15 mm							
				Kv = 1.675 m3/h							
Z	D	3	7	0.50	15	1707	0.020	0.168	40.0	17.4	266
				GP-5523 nastawa 3.75 dn 15 mm							
				Kv = 1.675 m3/h							

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów



Typ	Typ	Numer		L	dn	Q	G	w	R	Dzeta	dP
prz	rur	Pion	Dział.	[m]	[mm]	[W]	[kg/s]	[m/s]	[Pa/m]		[Pa]
Z	D	R	1	0.30	35	16078	0.192	0.246	23.8	0.2	13
Z	D	R	2	0.50	35	16078	0.192	0.246	23.8	2.0	72
Z	D	R	3	1.80	35	16078	0.192	0.246	23.8	2.0	103
Z	D	R	4	4.50	22	5810	0.069	0.252	47.9	3.5	327
Z	D	R	5	0.20	22	5810	0.069	0.252	47.9	0.0	10
Z	D	R	6	0.20	35	10268	0.123	0.157	10.8	3.0	39
Z	D	R	7	11.00	35	10268	0.123	0.157	10.8	0.0	119
Z	D	R	8	0.20	35	10268	0.123	0.157	10.8	0.0	2
Z	D	R	9	7.00	22	5837	0.070	0.253	48.3	1.5	386
P	D	1	2	0.50	15	583	0.007	0.057	5.5	4.0	9
P	D	1	3	0.50	15	1813	0.022	0.177	47.1	4.0	86
P	D	1	4	2.20	15	2396	0.029	0.234	76.5	4.0	277
P	D	1	4	0.45	15	3414	0.041	0.333	142.2	4.0	285
P	D	1	5	0.40	15	3414	0.041	0.333	142.2	0.0	57
P	D	1	6	0.50	15	1707	0.020	0.166	42.5	4.0	77
P	D	1	7	0.50	15	1707	0.020	0.166	42.5	4.0	77
P	D	2	1	0.45	15	2161	0.026	0.211	64.2	1.0	51
P	D	2	1	2.20	15	2270	0.027	0.221	69.8	1.0	178
P	D	2	2	0.50	15	981	0.012	0.096	9.8	4.0	23
P	D	2	3	0.50	15	1289	0.015	0.126	23.3	4.0	43
P	D	2	5	0.40	15	2161	0.026	0.211	64.2	0.0	26
P	D	2	6	0.50	15	454	0.005	0.044	4.3	4.0	6
P	D	2	7	0.50	15	1707	0.020	0.166	42.6	4.0	77
P	D	3	2	0.50	15	1289	0.015	0.126	23.3	4.0	43
P	D	3	3	0.50	15	1134	0.014	0.110	14.5	4.0	32
P	D	3	4	2.20	15	2423	0.029	0.236	78.5	4.0	284
P	D	3	4	0.45	15	3414	0.041	0.333	142.3	4.0	285
P	D	3	5	0.40	15	3414	0.041	0.333	142.3	0.0	57
P	D	3	6	0.50	15	1707	0.020	0.166	42.6	4.0	77
P	D	3	7	0.50	15	1707	0.020	0.166	42.6	4.0	77
P	D	R	1	0.45	35	16078	0.192	0.243	25.2	0.2	17
P	D	R	2	0.50	35	16078	0.192	0.243	25.2	2.0	72
P	D	R	3	1.80	35	16078	0.192	0.243	25.2	2.0	104
P	D	R	4	4.50	22	5810	0.069	0.249	50.7	4.0	352
P	D	R	5	0.20	22	5810	0.069	0.249	50.7	0.0	10
P	D	R	6	0.20	35	10268	0.123	0.155	11.5	3.0	38
P	D	R	7	11.00	35	10268	0.123	0.155	11.4	0.0	126
P	D	R	8	0.20	35	10268	0.123	0.155	11.4	0.0	2
P	D	R	9	7.00	22	5837	0.070	0.250	51.2	2.0	421

28-200

Typ	Typ	Numer		L	dn	Q	G	w	R	Dzeta	dP
prz	rur	Pion	Dział.	[m]	[mm]	[W]	[kg/s]	[m/s]	[Pa/m]		[Pa]
Pion	1	Obieg przez grzejnik: 2 w pomieszczeniu .....: 7									
dPcz =	2383 Pa	dPgr =	-40 Pa	dH =	-0.60 m	Lob =	19.8 m				
Nadmiar ciśnienia w obiegu dPnad = 122 Pa, wzrost przepływu: 3.2 %											
Z	D	R	1	0.30	35	16078	0.192	0.246	23.8	0.2	13
Z	D	R	2	0.50	35	16078	0.192	0.246	23.8	2.0	72
Z	D	R	3	1.80	35	16078	0.192	0.246	23.8	2.0	103
Z	D	R	4	4.50	22	5810	0.069	0.252	47.9	3.5	327
Z	D	R	5	0.20	22	5810	0.069	0.252	47.9	0.0	10
Z	D	1	4	1.85	15	2396	0.029	0.236	72.2	3.5	231
Z	D	1	2	0.50	15	583	0.007	0.057	4.0	397.0	657
				GP-5523 nastawa 1.75 dn 15 mm							
				Kv = 0.320 m3/h							
				Grzejnik: CALI-500/80 n = 5 el. l = 0.40 m							5
P	D	1	2	0.50	15	583	0.007	0.057	5.5	4.0	9
P	D	1	4	2.20	15	2396	0.029	0.234	76.5	4.0	277
P	D	R	5	0.20	22	5810	0.069	0.249	50.7	0.0	10
P	D	R	4	4.50	22	5810	0.069	0.249	50.7	4.0	352
P	D	R	3	1.80	35	16078	0.192	0.243	25.2	2.0	104
P	D	R	2	0.50	35	16078	0.192	0.243	25.2	2.0	72
P	D	R	1	0.45	35	16078	0.192	0.243	25.2	0.2	17

Pion	1	Obieg przez grzejnik: 3 w pomieszczeniu .....								1	
dPcz =	2380 Pa	dPgr =	-43 Pa	dH =	-0.60 m	Lob = 19.8 m					
Nadmiar ciśnienia w obiegu dPnad = 36 Pa, wzrost przepływu: 0.3 %											
Opór hydrauliczny wspólnych działek zasilających:											756
Z	D	1	3	0.50	15	1813	0.022	0.179	44.3	37.4	619
				GP-5523 nastawa 3.1 dn 15 mm							
				Kv = 1.090 m3/h							
				Grzejnik: CALI-500/80 n = 14 el. l = 1.12 m							49
P	D	1	3	0.50	15	1813	0.022	0.177	47.1	4.0	86
Opór hydrauliczny wspólnych działek powrotnych:											833

Pion		1	Obieg przez grzejnik: 6 w pomieszczeniu .....: 10									
dPcz =		2622 Pa		dPgr =		199 Pa		dH = 2.45 m		Lob = 17.8 m		
Nadmiar ciśnienia w obiegu		dPnad =		86 Pa,		wzrost przepływu:		1.6 %				
Opór hydrauliczny wspólnych działek zasilających:											525	
Z	D	1	4	0.30	15	3414	0.041	0.336	134.6	3.5	238	
Z	D	1	5	0.90	15	3414	0.041	0.336	134.6	0.0	121	
Z	D	1	6	0.50	15	1707	0.020	0.168	39.9	43.3	633	
			GP-5523      nastawa 3      dn 15 mm									
			Kv = 1.000 m3/h									
			Grzejnik: CALI-500/80      n = 14 el.    l = 1.12 m								44	
P	D	1	6	0.50	15	1707	0.020	0.166	42.5	4.0	77	
P	D	1	5	0.40	15	3414	0.041	0.333	142.2	0.0	57	
P	D	1	4	0.45	15	3414	0.041	0.333	142.2	4.0	285	





Typ	Typ	Numer		L	dn	Q	G	w	R	Dzeta	dP
prz	zur	Pion	Dział.	[m]	[mm]	[W]	[kg/s]	[m/s]	[Pa/m]		[Pa]
Pion	2	Obieg przez grzejnik:				6 w pomieszczeniu .....				12	
dPcz =	2626 Pa	dPgr =	204 Pa	dH =	2.45 m	Lob =	31.2 m				
Nadmiar ciśnienia w obiegu dPnad = 146 Pa, wzrost przepływu: 2.9 %											
Opór hydrauliczny wspólnych działek zasilających:											349
Z	D	2	4	0.30	15	2161	0.026	0.213	60.2	1.5	52
Z	D	2	5	0.90	15	2161	0.026	0.213	60.2	0.0	54
Z	D	2	6	0.50	15	454	0.005	0.045	3.1	1577.2	1580
				GP-5523 nastawa 1 dn 15 mm							
				Kv = 0.160 m3/h							
				Grzejnik: CALI-500/80 n = 4 el. l = 0.32 m							3
P	D	2	6	0.50	15	454	0.005	0.044	4.3	4.0	6
P	D	2	5	0.40	15	2161	0.026	0.211	64.2	0.0	26
P	D	2	1	0.45	15	2161	0.026	0.211	64.2	1.0	51
Opór hydrauliczny wspólnych działek powrotnych:											360

Pion	2	Obieg przez grzejnik:				7 w pomieszczeniu .....					10
dPcz =	2623 Pa	dPgr =	201 Pa	dH =	2.45 m	Lob =	31.2 m				
Nadmiar ciśnienia w obiegu dPnad = 193 Pa, wzrost przepływu: 4.0 %											
Opór hydrauliczny wspólnych działek zasilających:											455
Z	D	2	7	0.50	15	1707	0.020	0.168	39.9	98.9	1419
				GP-5523 nastawa 2.5 dn 15 mm							
				Kv = 0.650 m3/h							
				Grzejnik: CALI-500/80 n = 14 el. l = 1.12 m							44
P	D	2	7	0.50	15	1707	0.020	0.166	42.6	4.0	77
Opór hydrauliczny wspólnych działek powrotnych:											437

Pion	3	Obieg przez grzejnik:				2 w pomieszczeniu .....					5
dPcz =	2371 Pa	dPgr =	-52 Pa	dH =	-0.60 m	Lob =	47.2 m				
Nadmiar ciśnienia w obiegu dPnad = 9 Pa, spadek przepływu: 0.1 %											
Opór hydrauliczny wspólnych działek zasilających:											349
Z	D	R	9	7.00	22	5837	0.070	0.253	48.3	1.5	386
Z	D	3	1	1.85	15	2423	0.029	0.239	73.6	3.5	236
Z	D	3	2	0.50	15	1289	0.015	0.127	24.6	30.4	257
				GP-5523 nastawa 3.25 dn 15 mm							
				Kv = 1.225 m3/h							
				Grzejnik: CALI-500/80 n = 11 el. l = 0.88 m							25
P	D	3	2	0.50	15	1289	0.015	0.126	23.3	4.0	43
P	D	3	4	2.20	15	2423	0.029	0.236	78.5	4.0	284
P	D	R	9	7.00	22	5837	0.070	0.250	51.2	2.0	421
Opór hydrauliczny wspólnych działek powrotnych:											360



Typ	Typ	Numer		L	dn	Q	G	w	R	Dzeta	dP
prz	zur	Pion	Dział.	[m]	[mm]	[W]	[kg/s]	[m/s]	[Pa/m]		[Pa]
Pion	3	Obieg przez grzejnik: 3 w pomieszczeniu .....: 6									
dPcz =	2372 Pa	dPgr =	-50 Pa	dH =	-0.60 m	Lob =	47.2 m				
Opór hydrauliczny wspólnych działek zasilających:											971
Z	D	3	3	0.50	15	1134	0.014	0.112	19.7	43.8	283
GP-5523 nastawa 3 dn 15 mm											
Kv = 1.000 m3/h											
Grzejnik: CALI-500/80 n = 8 el. l = 0.64 m											19
P	D	3	3	0.50	15	1134	0.014	0.110	14.5	4.0	32
Opór hydrauliczny wspólnych działek powrotnych:											1065

STANOWISKO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

Pion	3	Obieg przez grzejnik: 6 w pomieszczeniu .....: 10										
dPcz =	2621 Pa	dPgr =	198 Pa	dH =	2.45 m	Lob =	45.2 m					
Nadmiar ciśnienia w obiegu dPnad = 10 Pa, spadek przepływu: 0.1 %												
Opór hydrauliczny wspólnych działek zasilających:											735	
Z	D	3	4	0.30	15	3414	0.041	0.336	134.7	3.5	238	
Z	D	3	5	0.90	15	3414	0.041	0.336	134.7	0.0	121	
Z	D	3	6	0.50	15	1707	0.020	0.168	40.0	17.9	273	
			GP-5523 nastawa 3.75 dn 15 mm									
			Kv = 1.675 m3/h									
			Grzejnik: CALI-500/80 n = 14 el. l = 1.12 m								44	
P	D	3	6	0.50	15	1707	0.020	0.166	42.6	4.0	77	
P	D	3	5	0.40	15	3414	0.041	0.333	142.3	0.0	57	
P	D	3	4	0.45	15	3414	0.041	0.333	142.3	4.0	285	
Opór hydrauliczny wspólnych działek powrotnych:											781	

Pion	3	Obieg przez grzejnik: 7 w pomieszczeniu .....: 10									
dPcz =	2621 Pa	dPgr =	198 Pa	dH =	2.45 m	Lob = 45.2 m					
Nadmiar ciśnienia w obiegu dPnad = 17 Pa, wzrost przepływu: 0.2 %											
Opór hydrauliczny wspólnych działek zasilających:											1095
Z	D	3	7	0.50	15	1707	0.020	0.168	40.0	17.4	266
				GP-5523 nastawa 3.75 dn 15 mm							
				Kv = 1.675 m3/h							
				Grzejnik: CALI-500/80 n = 14 el. l = 1.12 m							44
P	D	3	7	0.50	15	1707	0.020	0.166	42.6	4.0	77
Opór hydrauliczny wspólnych działek powrotnych:											1123

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie**  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

Wyniki - Grzejniki

Numer		Pom.	Typ grz.	n	L	Qobl	Qwym	Qrz	Qdef	Agrz	tz	dt	AG	G
Pion	Dział.			[el.]	[m]	[W]	[W]	[W]	[W]		[°C]	[K]		[kg/s]
1	2	7	CALI-500/80	5	0.40	583	567	627	-60	0.975	79.69	21.50	1.00	0.00696
1	3	1	CALI-500/80	14	1.12	1813	1743	1659	84	0.960	79.76	18.30	1.00	0.02165
1	6	10	CALI-500/80	14	1.12	1707	1702	1637	65	0.997	79.79	19.19	1.00	0.02039
1	7	10	CALI-500/80	14	1.12	1707	1702	1637	65	0.997	79.79	19.19	1.00	0.02039
2	2	4	CALI-500/80	8	0.64	981	847	933	-86	0.874	79.62	19.03	1.00	0.01172
2	3	5	CALI-500/80	11	0.88	1289	1247	1270	-24	0.968	79.63	19.71	1.00	0.01539
2	6	12	CALI-500/80	4	0.32	454	451	497	-46	0.994	79.57	21.88	1.00	0.00542
2	7	10	CALI-500/80	14	1.12	1707	1702	1633	69	0.997	79.66	19.14	1.00	0.02039
3	2	5	CALI-500/80	11	0.88	1289	1247	1266	-19	0.968	79.46	19.64	1.00	0.01539
3	3	6	CALI-500/80	8	0.64	1134	1130	1212	-82	0.997	79.45	21.39	1.00	0.01354
3	6	10	CALI-500/80	14	1.12	1707	1702	1627	75	0.997	79.50	19.07	1.00	0.02039
3	7	10	CALI-500/80	14	1.12	1707	1702	1627	75	0.997	79.50	19.07	1.00	0.02039



Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa Aut.	dn	G	Kv	dP	Lokalizacja elementu
	Pion	Dział.								
Z	1	2	7	GP-5523	1.75	15	0.007	0.320	650	Gałązka grzejnika dn 15
Z	1	3	1	GP-5523	3.1	15	0.022	1.090	541	Gałązka grzejnika dn 15
Z	1	6	10	GP-5523	3	15	0.020	1.000	570	Gałązka grzejnika dn 15
Z	1	7	10	GP-5523	3	15	0.020	1.000	570	Gałązka grzejnika dn 15
Z	2	2	4	GP-5523	2	15	0.012	0.400	1177	Gałązka grzejnika dn 15
Z	2	3	5	GP-5523	2.25	15	0.015	0.525	1179	Gałązka grzejnika dn 15
Z	2	6	12	GP-5523	1	15	0.005	0.160	1575	Gałązka grzejnika dn 15
Z	2	7	10	GP-5523	2.5	15	0.020	0.650	1349	Gałązka grzejnika dn 15
Z	3	2	5	GP-5523	3.25	15	0.015	1.225	217	Gałązka grzejnika dn 15
Z	3	3	6	GP-5523	3	15	0.014	1.000	252	Gałązka grzejnika dn 15
Z	3	6	10	GP-5523	3.75	15	0.020	1.675	203	Gałązka grzejnika dn 15
Z	3	7	10	GP-5523	3.75	15	0.020	1.675	203	Gałązka grzejnika dn 15

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów