

PROJ. TABLICA TR
RN 2x12-55 NATYNKOWA
DOCEL. DO WYMIANY
NA PODTYNKOWĄ
ZASIL. NOWYM WLZ-TEM

DZWONEK
230V

TR

DOCELOWY WLZ-T Z TG PRZY KUCHNI

DZWONEK
230V

1. Hol wejściowy
(w tym sala dodatkowa)
P = 49,77m²
H = 3,00m

2. Wiatrołap
P = 4,96m²
H = 3,00m

Sala dodatkowa
P = 15,84m²
H = 3,00m

Podcień
P = 3,81m²
H = 3,22m

NUMER
POLICYJNY

ZEWSTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia	Wysokość	Wykończenie posadzki
1.	Hol wejściowy (w tym sala dodatkowa)	49,77m ² (15,84m ²)	3,0m sufit podwieszany	Panele dębowe (1 gatunek)
2.	Wiatrołap	4,96m ²	3,0m sufit podwieszany	Płytki gresowe (Imitacja drewna)
3.	Podcień	3,81m ²	3,22m sufit istniejący	Płytki gresowe (Imitacja drewna)

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

OPRAWA DO WBUDOWANIA W SUFIT PODWIESZONY
LED 600x600mm NP. FLAT MP LED 830 33W / 4262 lm ES-SYSTEM

OPRAWA NASTROPOWA SZCZELNA IP54 Z CZUJKĄ MIKROFALOWĄ
(ŚWIECENIE O ZMIERZCHU NA POZIOMIE 20% WYDAJNOŚCI)
NP. SIRIUS Ø280mm LED 830 24W / 2400 lm ES-SYSTEM

OPRAWA ŚCIENNE SZCZELNA IP54 KŁOSZ MLECZNY
Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM JAKO NUMER POLICYJNY
NP. TRIO LIGHTING 6W / 600lm 3000K

OPRAWA AWARYJNA EWAKUAC. NASTROPOWA LED 1W
NP. TYPU LUNA 1x1 TC 1 VWD WH 180lm 1W IP65

OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA Z PIKTOGRAMEM 1-STRONNYM
LED 1,2W NP. TYPU MONITOR 1 IP65 DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA Z PIKTOGRAMEM 1 LUB 2-STRONNYM
LED 1,2W NP. TYPU MONITOR 2 IP65 DO MONTAŻU NA STROPIE

OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA NASTROPOWA LUB NAŚCIENNA 4W NP.
TYPU MONITOR 1 OP3-A 4x1 TC 1 WDN IP65 DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ BUDYN.

KINKIET OBRAZOWY LED NP. K - OBRAZ 28/66 Z SERII KINA LED 1-CHROM
SZER. 45cm 4,8W / 462lm 3000K

BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I USŁUG INWESTORSKICH COMTAREX 40-045 KATOWICE ul. Składowa 3/7 40-082 KATOWICE ul. Skłodowskiej 42/47 tel./fax 032 / 258-72-71 e-mail: comtarex@pro.onet.pl www.archfield.com.pl NIP 654-118-08-11 PKO BP IWO Katowice Nr 73 1020 2313 0000 3302 0020 9114			
Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa wejścia głównego do Miejskiego Przedszkola nr 34 przy ul. Tysiąclecia 84a w Katowicach.		
Zamawiający	Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi, ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice		
Tytuł rysunku	PROJEKT - RZUT WEJŚCIA Instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego i awaryjnego		
			Faza PAB
Imię i nazwisko projektant	inż. Tomasz Mikrut	Podpis projektant	Skala rys. 1:50
Nr upr. budowlanych	nr upr. 436/85		Data 05.2023
			Numer rys. 1E