



Lipno 10.05.2023 r.

PUK.341-06TP/2023

**Dotyczy postępowania: Dostawy elementów węzłów ciepłowniczych**

## **Uszczegółowienie Specyfikacji**

*Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:*

### **Pytanie 1:**

Prosimy o informację jakiej pojemności mają być zasobniki CWU 400l, czy 600l? Dotyczy: Specyfikacji nr 6 pozycja 4. oraz Specyfikacji nr 3 pozycja 4.

### **Odpowiedź 1:**

Należy zaoferować zasobniki 600 l. Zamawiający zamieszcza poprawione dokumenty (Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 2a do SWZ) w w/w pozycjach.

**Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert zostaje niezmienną.**