

GSU podłączyć z istniejącym układem uziomowym obiektu kablem solarnym o przekroju min. 16mm^2.
Podłączenie to należy wykonać przed złączem kontrolnym od strony układu uziomowego.
Do GSU należy podłączyć kablem solarnym o przekroju min. 16mm^2, wszystkie szyny wsporcze, ramy modułów fotowoltaicznych, wyjścia ograniczników przepięć oraz falowniki.
Rezystancja uziemienia głównej szyny uziemiającej nie może przekraczać 10 Ω.
W przypadku przekroczenia wartości uziemienia ochronnego GSU powyżej 10 Ω

PPHU " CHEMAR- I " Ryszard Wiatr
ul. Krucza 13
58-420 Lubawka

Studium: Schemat układu zasilania AC i DC mikroinstalacji na dachu sali gimnastycznej.			Rysunek nr E-3:
Projektant: mgr inż. Ryszard Wiatr	Numer uprawnień: 10/98/JG	Podpis:	Branża: Elektryczna
Sprawdzający:	Numer uprawnień:	Podpis:	
Inwestor: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra			Skala: / Arkusz: 1/1
Temat: Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze na dz. nr 6/97 przy ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Górze obręb 0060 AM 17.			Data: 21.05.2024 / Strona: