

STAROSTA BRODNICKI

z dnia 2020-08-31

Znak sprawy: ZUD.6630.192.2020

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy
w dniu 2020-08-31

Wnioskodawca: Weiner Jerzy

87-300 BRODNICA

Karbowo - Graniczna 70

Sposób przeprowadzenia narady: elektronicznie

Opis przedmiotu narady:

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
SZCZUKA dz. 69/1,117/2,333/1

Przewodniczący narady: - Regina Lewandowska

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
	G.EN. GAZ ENERGIA SP. z o.o.	brak uwag	Piotr Maszke G.EN GAZ ENERGIA 2020-08-13 12:07:17
	Multimedia Polska S.A.	brak uwag	Kobusiński Miłosz Multimedia Polska S.A. 2020-08-17 09:00:49
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Regina Lewandowska	Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególną ochronę znaków wraz z wymogiem ich markowania przed rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków.	Lewandowska Regina Przewodnicząca Narady Koc 2020-08-20 13:05:44
2	ENERGA - Operator S.A. Oddział w Toruniu	- Celem dokładnego ustalenia trasy istniejących kabli nN należy wykonać ręcznie przekopy próbne, - Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie (łopatą).	Kalisz Władysław ENERGA 2020-08-31 09:31:13