

Zmiany do PFU:

Tabela 1 Warianty instalacji fotowoltaicznych przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu

LP	NAZWA	MOC GENERATORA PV (kWp)	OPTIMALIZATORY MOCY	MAKS. LICZBA FALOWNIKÓW	MIN. POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA MAGAZYNU ENERGII (kWh)	MIEJSCE MONTAŻU GENERATORA PV	KONIECZNOŚĆ WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ
1	Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie – obiekt Stadionu Lekkoatletycznego	19,0	TAK	1	25,0	dach skośny / grunt	TAK
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (PV-1)	39,0	TAK	2	39,0	dach płaski	TAK
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (PV-2)	39,0	TAK	2	39,0	dach płaski	TAK
4	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego (PV-1)	39,0	TAK	2	39,0	dach płaski	TAK
5	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego (PV-2)	39,0	TAK	2	39,0	dach płaski	TAK
6	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków (PV-1)	39,0	TAK	2	39,0	dach płaski	TAK
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków (PV-2)	39,0	TAK	2	39,0	dach płaski	TAK
8	Miejski Dom Kultury Szczytno	39,0	TAK	2	39,0	dach płaski	TAK
9	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 "Promyczek"	39,0	TAK	2	39,0	dach płaski	TAK
10	Miejskie Przedszkole Nr 1 "Bajka"	39,0	TAK	2	39,0	dach płaski	TAK

Pkt. Optimalizatory mocy (str. 22):

Było:

„Optymalizatory mocy należy dobrać odpowiednio do mocy montowanych paneli fotowoltaicznych (zakłada się montaż jednego optymalizatora mocy na każde dwa zamontowane panele fotowoltaiczne) oraz do montowanego falownika fotowoltaicznego.”

Po zmianie:

„Optymalizatory mocy należy dobrać odpowiednio do mocy montowanych paneli fotowoltaicznych (zakłada się montaż optymalizatorów przy panelach wskazanych w przeprowadzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego analizie zacienienia dla każdej instalacji z osobna) oraz do montowanego falownika fotowoltaicznego.”

Tabela 4. Warianty magazynów energii przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu

LP	NAZWA	MOC GENERATORA PV (kWp)	MIN. POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA MAGAZYNU ENERGII (kWh)	MIEJSCE MONTAŻU MAGAZYNU ENERGII
1	Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie – obiekt Stadionu Lekkoatletycznego	19,0	25,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi nr 2 (PV-1)	39,0	39,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi nr 2 (PV-2)	39,0	39,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji
4	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego (PV-1)	39,0	39,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji
5	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego (PV-2)	39,0	39,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na

			etapie opracowania dokumentacji	
6	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków (PV-1)	39,0	39,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków (PV-2)	39,0	39,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji
8	Miejski Dom Kultury Szczytno	39,0	39,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji
9	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 "Promyczek"	39,0	39,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji
10	Miejskie Przedszkole Nr 1 "Bajka"	39,0	39,0	wewnątrz budynku – szczegóły lokalizacji do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji