

- strona internetowa Zamawiającego -

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca: „Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”

A. Zamawiający zmienia załączniki do SWZ:

- 1) Załącznik nr 8.1. wzór umowy do zadania 1;
- 2) Załącznik nr 8.2. wzór umowy do zadania 2;
- 3) Załącznik nr 8.3. wzór umowy do zadania 3.

B. Zamawiający dodaje załączniki:

- 1) Wzór JEDZ;
- 2) Zadanie 1, obiekt 1;
- 3) Zadanie 1, obiekt 2.

C. Zamawiający dodaje zapisy SWZ w rozdziale 12 oraz przedłuża termin zawiązania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 17 i 20 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 12 SWZ po pkt 2 dodaje się pkt:

3. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) (dalej u.p.a.u)
4. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 3 SWZ podlegają:
 - a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm. albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 u.p.a.u, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u;
 - b) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w



ZP.271.3.2022

- wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm. albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 u.p.a.u, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;
- c) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 u.p.a.u, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.
5. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 3 następuje na okres trwania ww. okoliczności.
6. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 4, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
- D. Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1

Dokumentacja uzupełniona w dniu 29.04.2022r. przypisana i oznaczona jako Zadanie 1 Obiekt 1B – branża elektryczna – załączono jedynie planszę z oświetleniem boiska, bieżni, parkingów i dróg dojazdowych (E-00). Z dokumentacji tej nie wynika nic w

ZP.271.3.2022

kwestii typów masztów oświetleniowych (ich montażu, obliczeń konstrukcyjnych itp. oraz słupów oświetleniowych, schematu OSZ – szafy oświetlenia zewnętrznego, brak jest szczegółów sposobu montażu opraw oświetleniowych na masztach, brak jest szczegółów i opisów technicznych urządzeń oznaczonych na planszy symbolem Kz/..... . Ponadto nie określono skąd zostanie poprowadzone zasilanie szafy OSZ i jakim przewodem ma to zostać wykonane. Proszę również o zwrócenie uwagi czy prawidłowo został dobrany kabel zasilający oprawy oświetleniowe YKY 4x6mm²? . Na planszy zaznaczono też wykonanie WLZ do rozdzielni głównej, na innym projekcie zagospodarowania zaznaczono że jest to w innym postępowaniu. Jeżeli wykonanie jego wchodzi w zakres zadania proszę szczegółowo opisać ten fakt. Czy Zamawiający jest w posiadaniu badań z doboru opraw oświetleniowych boiska i terenów towarzyszących. Proszę o dołączenie tegoż dokumentu. Jeżeli Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji na jakiej podstawie dokonał wyboru typu i rodzaju opraw oświetleniowych. Proszę również o informację jakie minimalne parametry oświetlenia Zamawiający przyjmuje na planowanym boisku tj. jakie ma być min. natężenie oświetlenia (lx), równomierność oświetlenia oraz współczynnik oddawania barw. Proszę o wskazanie w ilu lokalizacjach ma być wykonane sterowanie oświetleniem (czy tylko w skrzynce czy również w pomieszczeniach wewnętrznych szkoły. Czy na obiekcie sportowym przewidziane są instalacje teletechniczne zewnętrzne tj. monitoring, nagłośnienie, tablice wyników, punkty dostępowe Wi-fi. Na przedłożonym rysunku brak jest jakichkolwiek wzmianek o tych instalacjach.

Odpowiedź

Prace wskazane w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlą a także zgodnie z kartami i wytycznymi producenta oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami. Sterowanie oświetleniem należy wykonać zarówno w skrzynce jak i w wybranych pomieszczeniach w szkole. W ramach zadania należy wykonać instalacje zewnętrzne teletechniczne tj. monitoring, nagłośnienie, tablice wyników, punkty dostępowe wraz z pełnym oprzyrządowaniem.

Pytanie nr 2

Nadal brak jest branżowej dokumentacji technicznej i wykonawczej elektrycznej dotyczącej Rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta. Proszę o załączenie opisu projektu wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej, schematów rozdzielnic, stosownych obliczeń, instalacji oświetleniowej, gniazdowej, odgromowej itp. Brak jest również jakichkolwiek przedmiarów robót na instalacje elektryczne. Brak tych dokumentów uniemożliwia nam sporządzenie kosztorysów i oferty.

Odpowiedź

Zamawiający dołączył dokumentację do postępowania

Pytanie nr 3



ZP.271.3.2022

Proszę o załączenie danych o zakresie robót związanych z demontażem istniejącej sieci elektrycznych kolidujących z zamierzeniami inwestycyjnymi. Jaki zakres prac ma być ujęty w robotach demontażowych, czy tylko wypięcie kabli czy również ich odkopanie i usunięcie z gruntu?

Odpowiedź

W ramach zadania należy wykonać **niezbędne** roboty związane z demontażem istniejącej sieci elektrycznej kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Pytanie nr 4

Proszę o dołączenie wersji edytowalnej przedmiaru robót dla zakresu prac AKUSTYKA.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót dla zakresu prac – AKUSTYKA w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 5

Obiekt nr 1 – zagospodarowanie terenu

Czy ścianka wspinaczkowa ma być ujęta w zakresie wyceny, jeżeli tak, proszę o podanie parametrów ścianki i drabinek, a także ławek i innych elementów zagospodarowania.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił już odpowiedzi 29.04.2022 r (łącznie z charakterystyką ławek).

Pytanie nr 6

Obiekt nr 1 – zagospodarowanie terenu

Proszę o potwierdzenie wysokości upadku dla nawierzchni bezpiecznej przy ścianie wspinaczkowej, czy wykonanie tych nawierzchni ma być ujęte w ofercie Wykonawcy, przedmiar pomija ten zakres prac.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił już odpowiedzi 29.04.2022 r (łącznie z charakterystyką ławek).

Pytanie nr 7

Obiekt nr 1 – zagospodarowanie terenu

Proszę o załączeniu projektu dot. projektowanych murków z cegły klinkierowej. Zamawiający dołączył szczegół do postępowania.

Pytanie nr 8

Obiekt nr 1 – zagospodarowanie terenu

Czy w ramach zadania inwestycyjnego należy przewidzieć nasadzenia zieleni poza wykonaniem trawników, jeżeli tak proszę o uszczegółowienie nasadzeń i podanie ilości.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił już odpowiedzi 29.04.2022 r. – wyłącznie nasadzenia trawnikowe.

ZP.271.3.2022

Pytanie nr 9

Obiekt nr 1 – rozbudowa segmentu dydaktycznego o szyb windy

Zwracam się z prośbą o podanie technologii i projektu wzmocnienia istniejących fundamentów przy wykonywaniu podszybia windy.

Odpowiedź

Nie planowane są wzmocnienia fundamentów, projektowane podszybie wind w okolicach istniejących fundamentów należy wykonać odcinkowo tzn. wykonywać fundamenty odcinkami o szerokości 1m jednorazowo a następnie po wstępnym związaniu betonu wykonywać następny odcinek

Pytanie nr 10

Obiekt nr 1 – rozbudowa segmentu dydaktycznego o szyb windy
Zwracam się z prośbą o udostępnienie badań geologicznych w miejscu wykonywanej inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający dołączył posiadane badania do postępowania.

Pytanie nr 11

Obiekt nr 1- remont dachu

Zwracam się z prośbą o załączenie dokumentacji wykonawczej dla zadania.

Odpowiedź

Zadanie nie powoduje ingerencji w konstrukcję obiektu. Ewentualne detale remontu dachu jeżeli zajdzie potrzeba zostaną doprecyzowane po wykonaniu odkrywek na etapie realizacji.

Pytanie nr 12

Obiekt nr 1- remont dachu.

Zwracam się z prośbą o załączenie projektu konstrukcyjnego dla zadania.

Odpowiedź

Zadanie nie powoduje ingerencji w konstrukcję obiektu. Ewentualne detale remontu dachu jeżeli zajdzie potrzeba zostaną doprecyzowane po wykonaniu odkrywek na etapie realizacji.

Pytanie nr 13

Obiekt nr 1- remont dachu.

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zadanie inwestycyjne nie przewiduje ingerencji w konstrukcję obiektu i ma być realizowane na podstawie zgłoszenia.

Odpowiedź

Zadanie nie powoduje ingerencji w konstrukcję obiektu. Ewentualne detale remontu dachu jeżeli zajdzie potrzeba zostaną doprecyzowane po wykonaniu odkrywek na etapie realizacji.

ZP.271.3.2022

Pytanie nr 14

Obiekt nr 1- remont dachu

W związku z zapisem „projekt niniejszy przewiduje kompleksową wymianę zdekapitalizowanego poszycia i pokrycia dachowego” zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy istniejącą blachę fałdową T-100 należy przewidzieć do wymiany czy zgodnie z dalszymi zapisami „izolacja parochronna stropodachu-istniejąca blacha fałdowa” blacha nie jest przeznaczona do wymiany w ramach zadania?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż blacha fałdowa T-100 stanowi istniejące usztywnienie dachu i podkonstrukcję pod montaż elementów drewnianych.

Pytanie nr 15

Obiekt nr 1- remont dachu.

Proszę o potwierdzenie, że fragmenty zadaszeń pokazane na rysunku rzut dachu pozostawia się bez wykonywania żadnych prac.

Odpowiedź

Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 16

Obiekt nr 1- remont dachu.

W związku z planowanym zakresem prac w zakresie instalacji odgromowej oraz wymianą stolarki i wykonaniem remontu dachu oraz przewidzianym do wykonania częściowym dociepleniu ścian zewnętrznych z wełny mineralnej zwracam się z prośbą o sprecyzowanie zapisów odnośnie prac przewidzianych z remontem elewacji dla obiektu.

Odpowiedź

Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Po wykonaniu projektowanych dociepleń, należy odmalować elewację całego obiektu wraz z uzupełnieniem ubytków. Kolorystyka elewacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Pytanie nr 17

Obiekt nr 1- remont dachu.

Zwracam się z prośbą o podanie informacji na czym mają być oparte murłaty konstrukcji stropodachu, jeżeli na istniejących ścianach (w jakim poziomie? Czy w poziomie istniejących ścian czy po ich częściowej rozbiórce lub podmurowaniu?) czy należy przewidzieć wykonanie wieńców żelbetowych lub innych elementów konstrukcyjnych?

Odpowiedź

Ewentualne detale remontu dachu jeżeli zajdzie potrzeba zostaną doprecyzowane po wykonaniu odkrywek na etapie realizacji.

Pytanie nr 18

Obiekt nr 1- remont dachu



ZP.271.3.2022

Zwracam się z prośbą o podanie zakresu prac związanych z trybunami, w związku z planowaną przebudową kanalizacji deszczowej kolidującej z trybunami. Czy trybuny przewidziano do wykonania jakichkolwiek robót remontowych?

Odpowiedź.

Zgodnie z dokumentacją projektową, trybuny są przewidziane do rozbiórki.

Pytanie nr 19

Obiekt nr 1- remont dachu

Projekt zagospodarowania w zakresie nawierzchni przewiduje wykonywanie prac wyłącznie do bramy w pobliżu Sali gimnastycznej, natomiast w związku z przebudową kanalizacji deszczowej przewiduje się ingerencję z dalszy zakres nawierzchni, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji jak mają być wykonane nawierzchnie po przebudowie kanalizacji od bramy wjazdowej wzdłuż szczytu budynku i w miejscu gdzie aktualnie znajdują się trybuny.

Odpowiedź

Teren należy przywrócić do stanu sprzed przebudowy.

Pytanie nr 20

Obiekt nr 1- remont dachu

Proszę o potwierdzenie, że nie przewiduje się żadnych prac związanych ze stropodachem zaplecza oraz klatki schodowej z wyjątkiem docieplenia wełną, a istniejący stropodach nadaje się do wykonania na nim projektowanych elementów więźby dachowej lub proszę o zamieszczenie projektu w zakresie wykonania ewentualnych wzmocnień stropodachu oraz prac wykończeniowych.

Odpowiedź

Ewentualne detale remontu stropodachu jeżeli zajdzie potrzeba zostaną doprecyzowane po wykonaniu odkrywek na etapie realizacji.

Pytanie nr 21

Obiekt nr 1- remont dachu

Proszę o potwierdzenie, że istniejące belki stalowe oparte na prefabrykowanych dźwigarach strunobetonowych nadają się do wykorzystania celem oparcia na nich projektowanych elementów więźby dachowej lub proszę o zamieszczenie projektu wzmocnienia/wymiany belek i/lub dźwigarów strunobetonowych.

Odpowiedź

Ewentualne detale remontu stropodachu jeżeli zajdzie potrzeba zostaną doprecyzowane po wykonaniu odkrywek na etapie realizacji.

Pytanie nr 22

Obiekt nr 1- remont dachu

W związku z brakiem pełnej dokumentacji projektowej oraz zapisem w opisie technicznym:

„Uwaga: Z powodu rozbieżności wymiarowych i brakiem pełnego dostępu na etapie projektu, przy realizacji inwestycji należy uściślić różnice wymiarowe oraz charakterystykę istniejących elementów budowlanych. Z powodu trudnego do oszacowania na etapie projektu zakresu prac remontowych (brak dostępu i



ZP.271.3.2022

możliwości penetracji warstw stropodachowych), w trakcie realizacji należy sprawdzić i ewentualnie skorygować szacunki dotyczące zakresu robót związanych z remontem. W zależności od stwierdzonej w trakcie robót związanych z wykonaniem odkrywek, degradacji struktury budowlanej i zniszczeń biologicznych elementów wykończeniowych oraz budowlanych należy skontaktować się z autorem opracowania w trakcie nadzoru autorskiego w celu określenia robót naprawczych dla spełnienia wymogów konstrukcyjno. – budowlanych. Wszelkie kolizje projektowe z zastanymi elementami konstrukcyjnymi oraz budowlanymi należy skonsultować na etapie nadzoru autorskiego.” Proszę o potwierdzenie, że ewentualne roboty związane z remontem dachu, a nie uwzględnione bezpośrednio w dokumentacji projektowej (z wyłączenie powyższego zapisu) traktowane będą jako roboty dodatkowe lub proszę o załączenie pełnej dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami dla zadania. Cytowany zapis wymaga od Wykonawcy przewidzenia i wykonania wszystkich prac (których ani Projektant ani Inwestor nie jest w stanie przewidzieć).

Odpowiedź

Prace nie będą stanowiły robót dodatkowych.

Pytanie nr 23

Obiekt nr 1- remont Sali sportowej z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie inwentaryzacji obiektu przeznaczonego do przebudowy.

Odpowiedź

Zamawiający dołączył dokumenty do postępowania.

Pytanie nr 24

Obiekt nr 1- remont Sali sportowej z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego

Zwracam się z prośbą o określenie zakresu rozbiórek i przemuruowań niezbędnych do wykonania celem wymiany stolarki otworowej oraz projektu dostosowania nadproży do nowych gabarytów stolarki, również dla otworów wykonywanych w elementach prefabrykowanych żelbetowych (w projekcie pokazano wyłącznie rozwiązania dla części otworów).

Odpowiedź

Zamawiający dołączył do postępowania rysunek techniczny.

Pytanie nr 25

Obiekt nr 1- remont Sali sportowej z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego

Zwracam się z prośbą o podanie parametrów wykładziny ściennej PCV, czy w opisanych pomieszczeniach ma być zastosowana okładzina ścienna PCV czy z płytek ceramicznych.

Odpowiedź

Wymagania dla okładziny ściennej PCV, zgodnie z opisem do projektu. Wszystkie zastosowane wykładziny muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, a materiały użyte do wykończenia wewnątrz odpowiednie atesty (higieniczne) i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Muszą być od jednego producenta, skoordynowane kolorystycznie i fakturalnie z antypoślizgowymi wykładzinami



ZP.271.3.2022

podłogowymi, charakteryzującymi się wysoką trwałością i odpornością na wilgoć. Kolorystyka do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Spawana wykładzina tworzy gładkie, bardzo szczelne rozwiązanie ścienne, które odznacza się trwałością i niezawodnością w pomieszczeniach mokrych (łazienki, prysznic). Muszą posiadać dożywotnią gwarancję na antypoślizgowość, posiadać innowacyjne drobiny Step Crystals, które korzystnie wpływają na utrzymanie wykładziny w czystości, być zabezpieczone powłoką PUR Pearl™, która zapewnia estetyczne matowe wykończenie, posiadać warstwę nośną z włókna szklanego dla zapewniania idealnej stabilności wymiarowej

oraz być odpowiednie również do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Pomijając wykładziny sportowe - należy zastosować posadzki do zastosowania obiektowego z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych (w pomieszczeniach „mokrych” o podwyższonej antypoślizgowości - klasa antypoślizgowa R10 w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych lub równoważna), ułożonych na wylewkach i podsypkach samopoziomujących o odpowiednim stopniu twardości - na całości pomieszczeń zastosowano wykładziny antystatyczne/rozpraszające PVC (zalecane), akustyczne do poziomu 15dB i o właściwościach antibakteryjnych/ bakteriostatycznych (odporność na gronkowca złocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli), o niskim oporze toczenia oraz zabezpieczonej powłoką ochronną, powodującą zwiększoną odporność na plamy. Cokoły przy wszystkich podłogach wykonać do wysokości co najmniej 8 cm nad posadzką z materiału odpowiadającego rodzaju i wymaganiom podłogi w danym pomieszczeniu. Styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone. Posadzki i warstwy podkładowe oddzielone od pionowych stałych elementów budynku paskiem ze styropianu gr. 1cm. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu na polach 36m².

Pytanie nr 26

Obiekt nr 1- remont Sali sportowej z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego
Zwracam się z prośbą o podanie wymagań dla wykładzin PCV na posadzkach w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź

Wymagania dla okładziny ściennej PCV, zgodnie z opisem do projektu. Wszystkie zastosowane wykładziny muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, a materiały użyte do wykończenia wewnątrz odpowiednie atesty (higieniczne) i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Muszą być od jednego producenta, skoordynowane kolorystycznie i fakturalnie z antypoślizgowymi wykładzinami podłogowymi, charakteryzującymi się wysoką trwałością i odpornością na wilgoć. Kolorystyka do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Spawana wykładzina tworzy gładkie, bardzo szczelne rozwiązanie ścienne, które odznacza się trwałością i niezawodnością w pomieszczeniach mokrych (łazienki, prysznic). Muszą posiadać dożywotnią gwarancję na antypoślizgowość, posiadać



ZP.271.3.2022

innowacyjne drobiny Step Crystals, które korzystnie wpływają na utrzymanie wykładziny w czystości, być zabezpieczone powłoką PUR Pearl™, która zapewnia estetyczne matowe wykończenie, posiadać warstwę nośną z włókna szklanego dla zapewniania idealnej stabilności wymiarowej oraz być odpowiednie również do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Pomijając wykładziny sportowe - należy zastosować posadzki do zastosowania obiektowego z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych (w pomieszczeniach „mokrych” o podwyższonej antypoślizgowości - klasa antypoślizgowa R10 w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych lub równoważna), ułożonych na wylewkach i podsypkach samopoziomujących o odpowiednim stopniu twardości – na całości pomieszczeń zastosowano wykładziny antystatyczne/rozpraszające PVC (zalecane), akustyczne do poziomu 15dB i o właściwościach antibakteryjnych/ bakteriostatycznych (odporność na gronkowca złocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli), o niskim oporze toczenia oraz zabezpieczonej powłoką ochronną, powodującą zwiększoną odporność na plamy. Cokoły przy wszystkich podłogach wykonać do wysokości co najmniej 8 cm nad posadzką z materiału odpowiadającego rodzaju i wymaganiom podłogi w danym pomieszczeniu. Styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone. Posadzki i warstwy podkładowe oddzielone od pionowych stałych elementów budynku paskiem ze styropianu gr. 1cm. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu na polach 36m².

Pytanie nr 27

Obiekt nr 1- remont Sali sportowej z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że nie przewiduje się remontu elewacji hali sportowej, poza miejscami wskazanymi w dokumentacji, gdzie przewiduje się wymianę ocieplenia ze styropianu na ocieplenie z wełny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż po wykonaniu zaprojektowanych dociepleń, elewację obiektu należy odmalować wraz z uzupełnieniem ubytków. Kolorystyka elewacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Pytanie nr 28

Obiekt nr 1- remont Sali sportowej z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego
W związku z zapisem podanym w opisie technicznym – przekrycie dachu RE15 i wskazaniem blachy fałdowej jako elementu przekrycia (jak również konstrukcji dachu) proszę o potwierdzenie, że blacha spełnia wyżej opisane wymagania i nie przewiduje się jej wymiany czy dodatkowego zabezpieczenia p.poż.

Odpowiedź

Nie przewiduje się.

Pytanie nr 29



ZP.271.3.2022

Obiekt nr 1- remont Sali sportowej z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego
W związku z zapisem „projekty urządzeń przeciwpożarowych wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej” zwracam się z prośbą o wskazanie jakich projektów i elementów dotyczy powyższy zapis.

Odpowiedź

Zapis dotyczy dokumentacji instalacji hydrantowej ppoż. i awaryjnego oświetlenie ewakuacyjnego.

Pytanie nr 30

Zwracam się z prośbą o załączenie projektów konstrukcyjnych oraz technicznych i/lub wykonawczych dla obiektu nr 2 pokazanego w dokumentacji cz. 1 (rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej nr 2)

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 31

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy w ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż wyposażenia, jeżeli tak proszę o przesłanie specyfikacji, oraz ilości.

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 32

Dot. Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku znak postępowania: ZP.271.3.2022
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia wątpliwości SIWZ dla zadania opisanego powyżej

Czy w obiekcie nr 1 w ramach zadania przewiduje się:
- wymianę parapetów wewnętrznych- jeżeli tak, proszę o zamieszczenie specyfikacji oraz inwentaryzacji umożliwiającej określenie zakresu prac
- wymianę istniejących balustrad i pochwytów na klatkach schodowych?

Odpowiedź

Nie przewiduje się. Jeżeli przy pracach nastąpi ich uszkodzenie, Wykonawca w cenie ryczałtowej zobowiązany jest do ich wymiany

Pytanie nr 33

Czy w obiekcie nr 1 w ramach zadania przewiduje się:
- wymianę parapetów wewnętrznych- jeżeli tak, proszę o zamieszczenie specyfikacji oraz inwentaryzacji umożliwiającej określenie zakresu prac
- wymianę istniejących balustrad i pochwytów na klatkach schodowych?

Odpowiedź

Odpowiedzi wyżej Ad.32.



ZP.271.3.2022

Pytanie nr 34

Dnia 29.04.2022 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytania do SIWZ zamieścił ponownie projekt dla zadania 1 obiekt 1 A – zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający modyfikował projekty i rysunki zamieszczone w plikach - remont dachu sali sportowej SP nr 2 – zgłoszenie, rys.1-4, SP2 Sala – dach- czy wyłącznie uzupełnił o projekt elektryczny?

Odpowiedź

Rysunki stanowią uzupełnienie dokumentacji.

Pytanie nr 35

W związku z przesłaną uzupełnioną dokumentacją dot. rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej NR2 zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
a) czy przewiduje się wymianę jakichkolwiek okien w części istniejącej podlegającej przebudowie,

Odpowiedź 35.a)

TAK, okna pokazano na rysunkach (rzuty z dopiskiem przebudowa) i w zestawieniu
Nr okien: OZ14, OZ16.

Nr drzwi zewnętrznych: DZ7.

Projektuje się też zamurowanie części otworów np. okna w małej sali sportowej.

b) czy przewiduje się wymianę istniejących parapetów, jeżeli tak proszę o wskazanie których parapetów to dotyczy ,

Odpowiedź 35.b)

TAK, w oknach i drzwiach wskazanych powyżej.

c) proszę o potwierdzenie, czy nie umieszczona w wykazie stolarki, ani nie opisana żadnymi symbolami na rysunkach stolarka drzwiowa nie jest przeznaczona do wymiany,

Odpowiedź 35.c)

TAK, , chyba że na rzutach z dopiskiem przebudowa drzwi narysowane są kolorem niebieskim wówczas jest to element ścianki HPL w sanitariatach i należy go skosztorysować oraz wykonać.

d) proszę o potwierdzenie, że posadzka w części podlegającej przebudowie nie jest przeznaczona do wymiany, wyłącznie do rozbiórki okładzin.

Odpowiedź 35. d)

TAK, potwierdzamy, z zastrzeżeniem, że fragmenty posadzki mogą być do odtworzenia ze względu na wykonywanie instalacji pod posadzkowych, głównie w obrębie zaplecza kuchennego.

Dodatkowo zaprojektowano podwyższenie poziomu posadzki w pom. nr 0.66 szatnia (w zapleczu małej sali sportowej).

Pytanie nr 36

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania dotyczące wykonania w/w zadania przetargowego w części dotyczącej podłogi sportowej w szczególności wykładziny sportowej.

ZP.271.3.2022

Dotyczy remontu podłogi sportowej w sali gimnastycznej Zadanie c.

Zaprojektowana nawierzchnia w sali sportowej ZSP Nr 2 w Augustowie to nawierzchnia poliuretanowa, rozwiązanie coraz rzadziej stosowane w salach sportowych ze względu na konieczności wylewania posadzki na obiekcie i związane z tym ryzyko niedokładności. Ponadto aby zmniejszyć odczucie, twardości, pod nawierzchnię układa się matę z czarnego granulatu SBR (kautczuk syntetyczny butadienowo-styrenowy) z recyklingu, są to z reguły POCIĘTE STARE OPONY SAMOCHODOWE. Ostatnie wzrosty cen spowodowały również, że jest to nawierzchnia bardzo droga. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1) Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie systemu podłogi sportowej na konstrukcji legarowanej z wykładziną PCV o minimalnej grubość 7,5mm z warstwą użytkową minimum 2mm, co zapewni wysoką jakość oraz trwałość zastosowanego materiału?

Odpowiedź 36.1)

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

2) W celu wyeliminowania zastosowania przez wykonawców produktów o niskiej jakości, czy

Zamawiający będzie wymagał aby zastosowana wykładzina posiadała certyfikację potwierdzającą zgodność z obowiązującą normą EN 14904 oraz certyfikaty przynajmniej 3

podstawowych federacji sportowych takich jak FIVB (siatkówka), IHF/EHF (piłka ręczna) oraz FIBA (koszykówka)? Certyfikaty nie są konieczne do prowadzenia rozgrywek międzynarodowych ale zapewniają wysoką jakość a przede wszystkim trwałość produktu.

Wymóg powyższych parametrów podniesie rangę sportową obiektu, może przyczynić się do zwiększenia komercyjnej konkurencyjności obiektu, co jednocześnie może pozwolić na obniżenie kosztu inwestycji oraz kosztów późniejszej eksploatacji.

Dokładny opis pozwoli Państwu na ograniczenie ryzyka otrzymania produktów niskiej jakości, najczęściej z Chin a także przyczyni się do podniesienia walorów sportowych oraz użytkowych obiektu.

Ad. 36.2)

Pytanie nr 37

Dotyczy zadania 1, obiekt 1c - jest rozbieżność pomiędzy projektem a przedmiarem, proszę podać jaką ilość boksów szatniowych przyjąć.

Odpowiedź

Ilość boksów szatniowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 38



ZP.271.3.2022

Proszę o udostępnienie projektu konstrukcji do zadania 1, obiekt 2 (sala gimnastyczna szkoły nr 2). W związku z tym, iż nie ma projektu konstrukcji proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Zamawiający dołączył dokumentację do postępowania.

Pytanie nr 39

Proszę o dosłanie brakującej dokumentacji elektrycznej, przedmiarów kosztorysowych, na "Rozbudowę i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr.2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.". ul Rajgrodzka 1. Termin 13 maj na złożenie oferty jest za krótki dla sporządzenia rzetelnej oferty. Wnoszę o zmianę terminu składania ofert na bardziej odległy.

Odpowiedź.

Zamawiający dołączył dokumentację do postępowania.

Pytanie nr 40

Remont sali gimnastycznej - czy zamiast nawierzchni wylewanej poliuretanowej dopuszcza się zastosowanie nawierzchni z linoleum sportowego, taka nawierzchnia umożliwi wykorzystywanie sali do innych celów (apele, inne zajęcia pozasportowe) bez dodatkowego zabezpieczania nawierzchni sportowej

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę nawierzchni.

D. Zamawiający przedłuża termin zawiązania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 17 i 20 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 17 SWZ przed zmianą jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą do **14.08.2022r.**

w rozdziale 17 SWZ po zmianie jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą do **21.08.2022r.**

w rozdziale 20 SWZ przed zmianą jest:

2. Termin składania ofert: **17.05.2022 r. godz. 10:00**
3. Termin otwarcia ofert: **17.05.2022 r. godz. 10:10**

w rozdziale 20 SWZ po zmianie jest:

2. Termin składania ofert: **24.05.2022 r. godz. 10:00**



ZP.271.3.2022

3. Termin otwarcia ofert: **24.05.2022 r. godz. 10:10**

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2022/S 063-164770 z dnia 30.03.2022 r. w sekcji:

- **IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
- **IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie zawiązany ofertą**
- **IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk**

.....
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)