



Kolbudy, 06.02.2023

Zn. spr.: SA.270.32.2023

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolbudy informuje, o zapytaniach, które wpłynęły w postępowaniu na roboty budowlane pod nazwą: **„Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych naziemnych dla budynku biurowego Nadleśnictwa Kolbudy w m. Kolbudy przy ul. Osiedle Leśników 15, dz. 64/23 obręb ewidencyjny Kolbudy”**.

TREŚĆ ZAPYTANIA:

„Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania modułów z 15letnią gwarancją produktową?”

ODPOWIEDŹ:

Nadleśnictwo Kolbudy informuje, że w specyfikacji warunków zamówienia jest zapis: „W ramach tego kryterium oceniany będzie okres gwarancji wynoszący minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, jednakże nie dłuższy niż 60 miesięcy. Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości, Zamawiający do oceny ofert przyjmie 36 miesięczny okres udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu oferty okres gwarancji większy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.”



TREŚĆ ZAPYTANIA:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie konstrukcji wsporczej gruntowej dwupodporowej?”

ODPOWIEDŹ:

Nadleśnictwo Kolbudy informuje, że dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczej gruntowej dwupodporowej pod warunkiem dołączenia dokumentacji powykonawczej.

Z poważaniem

Andrzej Gajowniczek

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/