



S.270.1.4.2022

WYJAŚNIENIATRĘŚCI SWZ /Pytania i Odpowiedzi/

Numer referencyjny postępowania: S.270.1.4.2022

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00408656/01 z dnia 2022-10-25

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr S.270.1.4.2022 pn. *„Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na biurowo – handlowy wraz z rozbudową na podstawie projektu zamiennego – trzecie postępowanie”*, Zamawiający – Nadleśnictwo Toruń z siedzibą pod adresem: 87 – 100 Toruń, ul. Polna 34/38, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Odpowiedzi

- 1. Brak schematów ideowych rozdzielnic obiektowych RP1, RP2, RPW, RWC. Prosimy o uzupełnienie schematów w/w rozdzielnic**
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć rozdzielnice wynikające z ilości urządzeń i wyposażenia wynikającego z dokumentacji branży elektrycznej.
- 2. Brak projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej tj. (opisu technicznego, dobór modułów fotowoltaicznych. Prosimy o uzupełnienie PW instalacji fotowoltaicznej PV**
Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu do realizacji montaż instalacji fotowoltaicznej zgodnie z załączonym uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia.